

### 水道水中の放射性物質測定結果について

水道水中の放射性物質を測定した結果、下記のとおり不検出であったことをご報告申し上げます。  
したがいまして、石巻地方広域水道企業団の水道水については、安心してご利用できます。

(単位：Bq/kg)

給水地区	採取場所 (浄水場内出口水)	採水月日	放射性セシウム (セシウム 134)	放射性セシウム (セシウム 137)
旧石巻地区 河南地区 東松島市	大街道浄水場	平成31年4月15日	不検出 (0.5未満)	不検出 (0.6未満)
	須江山浄水場	平成31年4月15日	不検出 (0.4未満)	不検出 (0.4未満)
河北地区 北上地区	六本木浄水場	平成31年4月15日	不検出 (0.6未満)	不検出 (0.6未満)
桃生地区	神取山浄水場	平成31年4月14日	不検出 (0.4未満)	不検出 (0.6未満)
北上地区	相川浄水場	平成31年4月12日	不検出 (0.4未満)	不検出 (0.5未満)
雄勝地区	原浄水場	令和元年5月10日	不検出 (0.5未満)	不検出 (0.5未満)
	坊ヶ沢浄水場	令和元年5月9日	不検出 (0.5未満)	不検出 (0.5未満)
	水浜浄水場	令和元年5月10日	不検出 (0.3未満)	不検出 (0.6未満)
	波板浄水場	令和元年5月10日	不検出 (0.5未満)	不検出 (0.5未満)
牡鹿地区	大原浄水場	令和元年5月12日	不検出 (0.4未満)	不検出 (0.4未満)
	谷川浄水場	令和元年5月12日	不検出 (0.5未満)	不検出 (0.4未満)
	寄磯浄水場	令和元年5月12日	不検出 (0.4未満)	不検出 (0.5未満)
	鮎川浄水場	平成31年3月3日	不検出 (0.6未満)	不検出 (0.6未満)
	十八成浄水場	平成31年3月3日	不検出 (0.7未満)	不検出 (0.6未満)
	網地島浄水場	平成31年3月3日	不検出 (0.5未満)	不検出 (0.5未満)
	泊浄水場	平成31年3月3日	不検出 (0.6未満)	不検出 (0.8未満)
	新山浄水場	平成31年3月3日	不検出 (0.5未満)	不検出 (0.7未満)
厚生労働省が定めた水道水の管理目標値 (平成24年4月1日から適用)			10 (放射性セシウム 134 及び 137 の合計値)	

※ 測定分析機関：一般財団法人宮城県公衆衛生協会（平成31年3月まで）  
環境保全株式会社（平成31年4月より）

※ 「不検出（0.6未満）」とは、検出下限値（検出可能な最小値）未満であることを意味します。