

平成 29 年 3 月 29 日
石巻地方広域水道企業団

水道水中の放射性物質測定結果について

水道水中の放射性物質を測定した結果, 下記のとおり不検出であったことをご報告申し上げます。

したがいまして, 石巻地方広域水道企業団の水道水については, 安心してご利用できます。

(単位 : Bq/kg)

採水月日	採取場所 (浄水場内出口水)	放射性セシウム (セシウム 134)	放射性セシウム (セシウム 137)
3 月 5 日	鮎川浄水場	不検出 (0.6 未満)	不検出 (0.7 未満)
3 月 5 日	十八成浄水場	不検出 (0.7 未満)	不検出 (0.7 未満)
3 月 5 日	網地島浄水場	不検出 (0.6 未満)	不検出 (0.7 未満)
3 月 5 日	泊浄水場	不検出 (0.7 未満)	不検出 (0.6 未満)
3 月 5 日	新山浄水場	不検出 (0.5 未満)	不検出 (0.7 未満)
厚生労働省が定めた水道水の管理目標値 (平成 24 年 4 月 1 日から適用)		10 (放射性セシウム 134 及び 137 の合計値)	

※ 測定分析機関 : 財団法人宮城県公衆衛生協会

※ 「不検出 (0.6 未満)」とは, 検出下限値 (検出可能な最小値) 未満であることを意味します。