

平成30年 定期水質検査(6月分給水栓水)

項目名	採水地点 採水年月日	石巻市 泉町地区 平成30年6月12日	石巻市 鷺ノ巣地区 平成30年6月12日	石巻市 魚町地区 平成30年6月26日	石巻市 志ノ畑地区 平成30年6月26日	石巻市 小網倉地区 平成30年6月26日	石巻市 田代浜地区 平成30年6月26日
	天候(前日/当日)		雨 / 曇	雨 / 曇	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴
気温 (°C)		18.0	19.2	23.3	23.5	22.9	20.3
水温 (°C)		20.3	19.3	20.6	20.1	22.7	19.6
残留塩素 (mg/L)		0.57	0.56	0.61	0.46	0.67	0.40
一般細菌 (個/mL)		0	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン (mg/L)		15.4	17.1	16.0	15.9	16.6	17.5
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		0.7	0.6	1.1	1.1	0.9	0.8
pH値 (mg/L)		7.1	7.0	7.2	7.2	7.7	7.7
味		なし	なし	なし	なし	なし	なし
臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし
色度 (度)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度 (度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名	採水地点 採水年月日	東松島市 赤井地区 平成30年6月12日	東松島市 上下堤地区 平成30年6月12日	東松島市 月浜地区 平成30年6月12日	石巻市 北村地区 平成30年6月20日	石巻市 福地区 平成30年6月25日	石巻市 倉埵地区 平成30年6月25日
	天候(前日/当日)		雨 / 曇	雨 / 曇	雨 / 曇	晴 / 雨	晴 / 晴
気温 (°C)		19.7	19.6	18.6	18.9	26.6	26.1
水温 (°C)		20.5	20.1	20.8	20.2	18.2	17.5
残留塩素 (mg/L)		0.65	0.66	0.62	0.95	0.70	0.68
一般細菌 (個/mL)		0	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン (mg/L)		17.2	17.5	17.3	16.9	13.5	9.8
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		0.7	0.5	0.6	0.8	0.6	0.8
pH値 (mg/L)		7.2	7.4	7.5	7.2	7.3	7.4
味		なし	なし	なし	なし	なし	なし
臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし
色度 (度)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度 (度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名	採水地点 採水年月日	石巻市 白浜地区 平成30年6月11日	石巻市 石生地区 平成30年6月11日	石巻市 波板地区 平成30年6月4日	石巻市 水浜地区 平成30年6月4日	石巻市 呉壺地区 平成30年6月4日	石巻市 桑浜地区 平成30年6月4日
	天候(前日/当日)		曇 / 雨	曇 / 雨	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴
気温 (°C)		17.6	16.9	20.7	23.2	22.3	23.0
水温 (°C)		20.7	18.2	17.7	17.2	15.0	15.3
残留塩素 (mg/L)		0.67	0.96	0.71	0.68	0.88	0.74
一般細菌 (個/mL)		0	0	0	0	2	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン (mg/L)		12.2	10.1	9.3	8.9	8.6	8.7
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		0.6	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値 (mg/L)		7.6	7.6	7.9	7.5	7.8	7.9
味		なし	なし	なし	なし	なし	なし
臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし
色度 (度)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度 (度)		0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名	採水地点 採水年月日	石巻市 大原地区 平成30年6月20日	石巻市 鮫浦地区 平成30年6月20日	石巻市 寄磯地区 平成30年6月20日	石巻市 鮎川地区 平成30年6月20日	石巻市 十八成地区 平成30年6月20日	石巻市 網地島地区 平成30年6月20日
	天候(前日/当日)		晴 / 曇	晴 / 曇	晴 / 曇	晴 / 曇	晴 / 曇
気温 (°C)		19.1	19.7	20.0	17.0	20.1	17.0
水温 (°C)		19.2	20.0	19.1	18.6	19.7	18.0
残留塩素 (mg/L)		0.77	0.53	1.04	0.73	0.65	0.45
一般細菌 (個/mL)		0	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン (mg/L)		16.5	16.0	27.0	24.4	22.7	19.8
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		0.7	0.3	0.5	0.4	0.8	0.8
pH値 (mg/L)		7.6	7.5	7.7	7.3	7.2	7.6
味		なし	なし	なし	なし	なし	なし
臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし
色度 (度)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度 (度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名	採水地点 採水年月日	石巻市 新山地区 平成30年6月20日	石巻市 泊地区 平成30年6月20日				
	天候(前日/当日)		晴 / 曇	晴 / 曇			
気温 (°C)		19.1	20.7				
水温 (°C)		16.1	17.0				
残留塩素 (mg/L)		0.61	0.65				
一般細菌 (個/mL)		0	0				
大腸菌		不検出	不検出				
塩化物イオン (mg/L)		16.8	16.9				
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		0.4	<0.3				
pH値 (mg/L)		7.4	7.3				
味		なし	なし				
臭気		なし	なし				
色度 (度)		<0.5	<0.5				
濁度 (度)		<0.1	<0.1				