

項目名 採水地点 採水年月日	石巻市 泉町地区 平成30年8月2日	石巻市 鷺ノ巣地区 平成30年8月2日	石巻市 魚町地区 平成30年8月21日	石巻市 志ノ畑地区 平成30年8月21日	石巻市 小網倉地区 平成30年8月21日	石巻市 田代浜地区 平成30年8月21日
天候(前日/当日)	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴
気温(°C)	31.7	31.3	27.5	26.6	27.3	24.4
水温(°C)	24.7	24.9	23.6	24.5	26.2	23.2
残留塩素(mg/L)	0.79	0.39	0.83	0.41	0.88	0.40
一般細菌(個/mL)	0	0	0	0	0	0
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン(mg/L)	17.2	17.4	15.1	15.9	17.8	20.3
有機物(全有機炭素(TOC)の量)(mg/L)	0.7	0.8	0.9	0.9	0.8	0.9
pH値	7.4	7.3	7.1	7.2	8.0	7.8
味	なし	なし	なし	なし	なし	なし
臭氣	なし	なし	なし	なし	なし	なし
色度(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名 採水地点 採水年月日	東松島市 赤井地区 平成30年8月2日	東松島市 上下堤地区 平成30年8月2日	東松島市 月浜地区 平成30年8月2日	石巻市 北村地区 平成30年8月23日	石巻市 福地地区 平成30年8月27日	石巻市 倉塙地区 平成30年8月27日
天候(前日/当日)	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	雨／曇	雨／曇
気温(°C)	32.5	31.6	31.5	30.4	23.7	23.3
水温(°C)	26.6	26.3	26.5	26.4	23.2	23.5
残留塩素(mg/L)	0.59	0.53	0.52	0.81	1.06	0.18
一般細菌(個/mL)	0	0	0	0	0	1
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン(mg/L)	18.0	18.0	18.2	14.8	13.2	9.3
有機物(全有機炭素(TOC)の量)(mg/L)	0.9	0.8	0.8	0.8	0.6	1.0
pH値	7.3	7.4	7.5	7.3	7.5	7.3
味	なし	なし	なし	なし	なし	なし
臭氣	なし	なし	なし	なし	なし	なし
色度(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6
濁度(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名 採水地点 採水年月日	石巻市 白浜地区 平成30年8月20日	石巻市 石生地区 平成30年8月20日	石巻市 波板地区 平成30年8月6日	石巻市 水浜地区 平成30年8月6日	石巻市 吳塙地区 平成30年8月6日	石巻市 桑浜地区 平成30年8月6日
天候(前日/当日)	晴／晴	晴／晴	雨／雨	雨／雨	雨／雨	雨／雨
気温(°C)	24.2	26.5	19.6	20.1	20.7	20.2
水温(°C)	25.3	24.1	24.3	24.6	23.2	21.5
残留塩素(mg/L)	0.32	0.49	0.86	0.52	0.79	0.58
一般細菌(個/mL)	0	0	0	0	0	5
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン(mg/L)	15.3	10.7	9.4	9.0	8.9	8.9
有機物(全有機炭素(TOC)の量)(mg/L)	0.8	0.6	<0.3	<0.3	0.3	0.3
pH値	7.7	7.6	7.9	7.3	7.9	8.0
味	なし	なし	なし	なし	なし	なし
臭氣	なし	なし	なし	なし	なし	なし
色度(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名 採水地点 採水年月日	石巻市 大原地区 平成30年8月22日	石巻市 鮫浦地区 平成30年8月22日	石巻市 寄磯地区 平成30年8月22日	石巻市 鮎川地区 平成30年8月22日	石巻市 十八成地区 平成30年8月22日	石巻市 網地島地区 平成30年8月22日
天候(前日/当日)	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴
気温(°C)	31.2	28.4	34.6	26.0	28.4	26.0
水温(°C)	25.5	27.3	26.7	24.1	25.7	24.8
残留塩素(mg/L)	0.73	0.54	0.87	0.65	0.34	0.31
一般細菌(個/mL)	0	0	0	0	1	0
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン(mg/L)	16.7	17.6	27.0	24.7	22.8	20.9
有機物(全有機炭素(TOC)の量)(mg/L)	0.6	0.4	0.6	0.5	1.0	1.0
pH値	7.7	7.4	7.6	7.2	7.0	7.5
味	なし	なし	なし	なし	なし	なし
臭氣	なし	なし	なし	なし	なし	なし
色度(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5
濁度(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名 採水地点 採水年月日	石巻市 新山地区 平成30年8月22日	石巻市 泊地区 平成30年8月22日				
天候(前日/当日)	晴／晴	晴／晴				
気温(°C)	30.3	37.7				
水温(°C)	22.4	23.8				
残留塩素(mg/L)	0.61	0.65				
一般細菌(個/mL)	0	0				
大腸菌	不検出	不検出				
塩化物イオン(mg/L)	16.8	17.1				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)(mg/L)	0.4	<0.3				
pH値	7.3	7.3				
味	なし	なし				
臭氣	なし	なし				
色度(度)	<0.5	<0.5				
濁度(度)	<0.1	<0.1				