

令和2年 定期水質検査(6月分給水栓水)

項目名	採水地点 採水年月日	石巻市 泉町地区 令和2年6月3日	石巻市 鷺ノ巣地区 令和2年6月3日	石巻市 魚町地区 令和2年6月23日	石巻市 志ノ畑地区 令和2年6月23日	石巻市 小網倉地区 令和2年6月23日	石巻市 田代浜地区 令和2年6月23日
天候(前日/当日)		晴 / 晴	晴 / 晴	曇 / 曇	曇 / 曇	曇 / 曇	曇 / 曇
気温(°C)		24.0	23.7	23.6	22.2	19.2	19.6
水温(°C)		18.8	17.8	21.8	21.8	23.7	19.8
残留塩素(mg/L)		0.65	0.62	0.58	0.61	0.58	0.80
一般細菌(個/mL)		0	1	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン(mg/L)		13.3	13.8	16.7	16.7	16.7	14.8
有機物(全有機炭素(TOC)の量)(mg/L)		0.6	0.7	1.1	1.1	1.5	1.0
pH値		7.5	7.3	7.1	7.2	8.0	7.9
味		なし	なし	なし	なし	なし	なし
臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし
色度(度)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度(基準)(度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名	採水地点 採水年月日	東松島市 赤井地区 令和2年6月3日	東松島市 上下堤地区 令和2年6月3日	東松島市 月浜地区 令和2年6月3日	石巻市 北村地区 令和2年6月17日	石巻市 福地地区 令和2年6月22日	石巻市 倉坪地区 令和2年6月22日
天候(前日/当日)		晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 曇	雨 / 曇
気温(°C)		21.2	23.2	21.4	22.3	21.8	20.3
水温(°C)		19.6	19.2	21.6	23.6	19.9	19.6
残留塩素(mg/L)		0.83	0.70	0.69	0.60	0.81	0.33
一般細菌(個/mL)		0	1	2	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン(mg/L)		13.1	13.5	13.7	16.0	15.0	10.1
有機物(全有機炭素(TOC)の量)(mg/L)		0.8	0.7	0.7	1.4	0.8	1.0
pH値		7.4	7.5	7.6	7.3	7.4	7.3
味		なし	なし	なし	なし	なし	なし
臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし
色度(度)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6
濁度(基準)(度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名	採水地点 採水年月日	石巻市 白浜地区 令和2年6月15日	石巻市 石生地区 令和2年6月15日	石巻市 波板地区 令和2年6月8日	石巻市 水浜地区 令和2年6月8日	石巻市 呉壺地区 令和2年6月8日	石巻市 桑浜地区 令和2年6月8日
天候(前日/当日)		雨 / 晴	雨 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴
気温(°C)		23.7	20.9	18.2	21.4	21.3	21.8
水温(°C)		13.1	20.6	17.0	21.9	15.2	16.7
残留塩素(mg/L)		0.38	0.77	0.77	0.65	0.72	0.72
一般細菌(個/mL)		0	0	1	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン(mg/L)		13.4	10.7	9.4	9.3	9.7	9.1
有機物(全有機炭素(TOC)の量)(mg/L)		0.6	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		7.5	7.6	7.7	7.5	7.9	7.9
味		なし	なし	なし	なし	なし	なし
臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし
色度(度)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度(度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名	採水地点 採水年月日	石巻市 大原地区 令和2年6月17日	石巻市 鮫浦地区 令和2年6月17日	石巻市 寄磯地区 令和2年6月17日	石巻市 鮎川地区 令和2年6月17日	石巻市 十八成地区 令和2年6月17日	石巻市 網地島地区 令和2年6月17日
天候(前日/当日)		晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴
気温(°C)		28.0	26.0	27.0	28.0	26.0	17.0
水温(°C)		23.1	24.1	25.8	26.2	23.2	20.6
残留塩素(mg/L)		0.68	0.20	0.65	0.57	0.43	0.60
一般細菌(個/mL)		0	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン(mg/L)		15.3	17.7	29.6	26.0	25.4	20.8
有機物(全有機炭素(TOC)の量)(mg/L)		0.8	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5
pH値		7.6	7.4	7.8	7.5	7.1	7.7
味		なし	なし	なし	なし	なし	なし
臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし
色度(度)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度(度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名	採水地点 採水年月日	石巻市 新山地区 令和2年6月17日	石巻市 泊地区 令和2年6月17日				
天候(前日/当日)		晴 / 晴	晴 / 晴				
気温(°C)		24.0	24.5				
水温(°C)		20.4	18.5				
残留塩素(mg/L)		0.53	0.56				
一般細菌(個/mL)		0	0				
大腸菌		不検出	不検出				
塩化物イオン(mg/L)		17.3	18.5				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)(mg/L)		0.4	<0.3				
pH値		7.5	7.3				
味		なし	なし				
臭気		なし	なし				
色度(度)		<0.5	<0.5				
濁度(度)		<0.1	<0.1				