

令和2年 定期水質検査(7月分給水栓水)

項目名	採水地点 採水年月日	石巻市 泉町地区 令和2年7月9日	石巻市 鷺ノ巣地区 令和2年7月15日	石巻市 魚町地区 令和2年7月15日	石巻市 志ノ畑地区 令和2年7月15日	石巻市 小網倉地区 令和2年7月15日	石巻市 田代浜地区 令和2年7月15日
		雨 / 曇	雨 / 雨	雨 / 雨	雨 / 雨	雨 / 雨	雨 / 雨
天候 (前日/当日)							
気温 (°C)		23.4	19.5	19.0	19.2	17.7	18.3
水温 (°C)		21.7	21.2	21.4	21.4	21.8	19.8
残留塩素 (mg/L)		0.49	0.16	0.82	0.62	0.76	0.60
一般細菌 (個/mL)		0	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン (mg/L)		14.8	16.7	15.3	15.5	17.3	17.3
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		1.2	1.1	1.0	1.0	1.3	1.3
pH値		7.1	7.0	6.8	6.9	7.8	7.9
味		なし	なし	なし	なし	なし	なし
臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし
色度 (度)		0.8	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度 (度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名	採水地点 採水年月日	東松島市 赤井地区 令和2年7月9日	東松島市 上下堤地区 令和2年7月9日	東松島市 月浜地区 令和2年7月9日	石巻市 北村地区 令和2年7月1日	石巻市 福地地区 令和2年7月27日	石巻市 倉坪地区 令和2年7月27日
		雨 / 曇	雨 / 曇	雨 / 曇	曇 / 曇	曇 / 曇	晴 / 曇
天候 (前日/当日)							
気温 (°C)		25.2	23.6	23.3	24.0	26.4	24.9
水温 (°C)		22.2	21.3	22.5	22.0	20.2	20.3
残留塩素 (mg/L)		0.65	0.53	0.25	0.76	0.79	0.29
一般細菌 (個/mL)		0	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン (mg/L)		16.5	16.6	16.5	15.6	13.5	7.7
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		1.3	1.4	1.3	1.3	0.5	0.9
pH値		6.9	7.2	7.4	7.2	7.4	7.3
味		なし	なし	なし	なし	なし	なし
臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし
色度 (度)		0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7
濁度 (度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名	採水地点 採水年月日	石巻市 白浜地区 令和2年7月13日	石巻市 石生地区 令和2年7月13日	石巻市 波板地区 令和2年7月6日	石巻市 水浜地区 令和2年7月6日	石巻市 呉壺地区 令和2年7月6日	石巻市 桑浜地区 令和2年7月6日
		曇 / 曇	曇 / 曇	曇 / 雨	曇 / 雨	曇 / 雨	曇 / 雨
天候 (前日/当日)							
気温 (°C)		20.1	19.2	19.5	21.1	20.5	19.8
水温 (°C)		22.3	20.4	18.5	21.9	17.7	17.6
残留塩素 (mg/L)		0.33	0.56	0.86	0.59	0.61	0.65
一般細菌 (個/mL)		0	0	1	1	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン (mg/L)		14.1	10.1	9.3	8.9	9.8	9.3
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		0.7	0.6	0.4	<0.3	0.3	<0.3
pH値		7.6	7.7	7.7	7.4	8.0	8.0
味		なし	なし	なし	なし	なし	なし
臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし
色度 (度)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度 (度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名	採水地点 採水年月日	石巻市 大原地区 令和2年7月15日	石巻市 鮫浦地区 令和2年7月15日	石巻市 寄磯地区 令和2年7月15日	石巻市 鮎川地区 令和2年7月15日	石巻市 十八成地区 令和2年7月15日	石巻市 網地島地区 令和2年7月27日
		雨 / 雨	雨 / 雨	雨 / 雨	雨 / 雨	雨 / 雨	曇 / 曇
天候 (前日/当日)							
気温 (°C)		19.0	18.0	18.5	18.0	20.0	20.0
水温 (°C)		21.2	20.7	21.8	22.7	20.8	21.2
残留塩素 (mg/L)		0.61	0.40	0.76	0.50	0.48	0.68
一般細菌 (個/mL)		0	0	0	0	0	4
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン (mg/L)		16.5	16.6	24.6	24.7	22.1	19.5
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		1.0	0.4	0.7	0.3	0.9	0.7
pH値		7.5	7.5	7.7	7.4	7.1	7.5
味		なし	なし	なし	なし	なし	なし
臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし
色度 (度)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5
濁度 (度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名	採水地点 採水年月日	石巻市 新山地区 令和2年7月15日	石巻市 泊地区 令和2年7月15日				
		雨 / 雨	雨 / 雨				
天候 (前日/当日)							
気温 (°C)		17.5	18.0				
水温 (°C)		18.4	18.8				
残留塩素 (mg/L)		0.51	0.63				
一般細菌 (個/mL)		1	0				
大腸菌		不検出	不検出				
塩化物イオン (mg/L)		17.3	16.9				
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		0.5	<0.3				
pH値		7.3	7.3				
味		なし	なし				
臭気		なし	なし				
色度 (度)		<0.5	<0.5				
濁度 (度)		<0.1	<0.1				