

令和2年 定期水質検査(9月分給水栓水)

項目名	採水地点 採水年月日	石巻市 泉町地区 令和2年9月1日	石巻市 鷺ノ巣地区 令和2年9月1日	石巻市 魚町地区 令和2年9月15日	石巻市 志ノ畑地区 令和2年9月15日	石巻市 小網倉地区 令和2年9月15日	石巻市 田代浜地区 令和2年9月15日
天候(前日/当日)		雨 / 雨	雨 / 雨	雨 / 曇	雨 / 曇	雨 / 曇	雨 / 曇
気温(°C)		23.0	23.9	26.4	24.2	24.1	27.0
水温(°C)		26.1	26.0	25.0	24.9	25.4	22.0
残留塩素(mg/L)		0.67	0.59	0.65	0.59	0.60	0.40
一般細菌(個/mL)		0	0	0	0	0	1
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン(mg/L)		13.4	14.0	16.0	16.4	14.5	14.4
有機物(全有機炭素(TOC)の量)(mg/L)		0.6	0.6	1.1	1.1	0.7	0.7
pH値		7.4	7.2	6.9	7.0	7.8	7.8
味		なし	なし	なし	なし	なし	なし
臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし
色度(度)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6
濁度(度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名	採水地点 採水年月日	東松島市 赤井地区 令和2年9月1日	東松島市 上下堤地区 令和2年9月1日	東松島市 月浜地区 令和2年9月1日	石巻市 北村地区 令和2年9月9日	石巻市 福地地区 令和2年9月23日	石巻市 倉埜地区 令和2年9月23日
天候(前日/当日)		雨 / 雨	雨 / 雨	雨 / 雨	晴 / 晴	曇 / 曇	晴 / 晴
気温(°C)		23.8	22.5	22.3	29.5	26.2	21.9
水温(°C)		27.4	27.0	29.1	27.5	22.3	23.0
残留塩素(mg/L)		0.79	0.75	0.61	0.94	1.07	0.23
一般細菌(個/mL)		0	0	1	0	1	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン(mg/L)		14.1	13.8	13.7	13.9	14.0	8.2
有機物(全有機炭素(TOC)の量)(mg/L)		0.7	0.7	0.6	0.8	0.6	0.9
pH値		7.3	7.6	7.7	7.2	7.5	7.4
味		なし	なし	なし	なし	なし	なし
臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし
色度(度)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.8
濁度(度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名	採水地点 採水年月日	石巻市 白浜地区 令和2年9月14日	石巻市 石生地区 令和2年9月14日	石巻市 波板地区 令和2年9月7日	石巻市 水浜地区 令和2年9月7日	石巻市 呉壺地区 令和2年9月7日	石巻市 桑浜地区 令和2年9月7日
天候(前日/当日)		雨 / 雨	雨 / 雨	曇 / 晴	曇 / 晴	曇 / 晴	曇 / 晴
気温(°C)		20.6	19.9	28.0	28.7	31.2	28.5
水温(°C)		23.9	24.3	21.6	25.1	21.2	21.1
残留塩素(mg/L)		0.16	0.46	0.76	0.45	0.52	0.53
一般細菌(個/mL)		0	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン(mg/L)		14.9	10.7	9.4	9.1	10.1	9.4
有機物(全有機炭素(TOC)の量)(mg/L)		0.6	0.5	0.5	<0.3	0.4	0.3
pH値		7.5	7.7	7.7	7.3	7.9	8.0
味		なし	なし	なし	なし	なし	なし
臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし
色度(度)		0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度(度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名	採水地点 採水年月日	石巻市 大原地区 令和2年9月16日	石巻市 鯨浦地区 令和2年9月16日	石巻市 寄磯地区 令和2年9月16日	石巻市 鮎川地区 令和2年9月16日	石巻市 十八成地区 令和2年9月16日	石巻市 網地島地区 令和2年9月16日
天候(前日/当日)		晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴
気温(°C)		28.0	27.5	25.0	25.5	26.0	21.0
水温(°C)		24.6	25.2	25.5	26.2	24.5	24.5
残留塩素(mg/L)		0.68	0.57	0.71	0.54	0.51	0.47
一般細菌(個/mL)		0	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン(mg/L)		15.6	17.0	27.2	24.9	24.0	21.1
有機物(全有機炭素(TOC)の量)(mg/L)		0.7	0.4	0.7	0.4	0.7	0.7
pH値		8.0	7.5	7.4	7.4	7.4	7.8
味		なし	なし	なし	なし	なし	なし
臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし
色度(度)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	0.7
濁度(度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名	採水地点 採水年月日	石巻市 新山地区 令和2年9月16日	石巻市 泊地区 令和2年9月16日				
天候(前日/当日)		晴 / 晴	晴 / 晴				
気温(°C)		26.0	27.0				
水温(°C)		22.7	21.5				
残留塩素(mg/L)		0.51	0.56				
一般細菌(個/mL)		0	0				
大腸菌		不検出	不検出				
塩化物イオン(mg/L)		16.8	17.6				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)(mg/L)		0.6	0.3				
pH値		7.4	7.4				
味		なし	なし				
臭気		なし	なし				
色度(度)		<0.5	<0.5				
濁度(度)		<0.1	<0.1				