

項目名	採水地点 採水年月日	石巻市	石巻市	石巻市	石巻市	石巻市	石巻市
		泉町地区	鷲ノ巣地区	魚町地区	志ノ畑地区	小網倉地区	田代浜地区
		平成30年10月3日	平成30年10月3日	平成30年10月18日	平成30年10月18日	平成30年10月18日	平成30年10月18日
天候(前日/当日)		晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴
気温 (°C)		20.2	21.8	18.8	17.0	14.9	13.2
水温 (°C)		21.2	20.9	18.8	20.2	19.8	14.6
残留塩素 (mg/L)		0.80	0.35	0.78	0.69	0.84	0.51
一般細菌 (個/mL)		0	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン (mg/L)		17.4	16.3	14.7	15.1	15.7	17.2
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		1.0	1.0	0.6	0.6	0.8	0.8
pH値		7.2	7.2	7.1	7.1	7.8	7.7
味		なし	なし	なし	なし	なし	なし
臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし
色度 (度)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度 (度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名	採水地点 採水年月日	東松島市	東松島市	東松島市	石巻市	石巻市	石巻市
		赤井地区	上下堤地区	月浜地区	北村地区	福地地区	倉埵地区
		平成30年10月3日	平成30年10月3日	平成30年10月3日	平成30年10月10日	平成30年10月22日	平成30年10月22日
天候(前日/当日)		晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴
気温 (°C)		24.5	24.1	22.9	19.2	18.8	11.7
水温 (°C)		22.5	22.1	23.1	21.5	17.2	18.8
残留塩素 (mg/L)		0.70	0.35	0.34	0.97	0.97	0.42
一般細菌 (個/mL)		0	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン (mg/L)		17.5	17.0	17.1	14.8	13.8	9.0
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		1.1	1.1	1.1	0.6	0.5	0.7
pH値		6.9	7.1	6.9	7.3	7.4	7.6
味		なし	なし	なし	なし	なし	なし
臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし
色度 (度)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6
濁度 (度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名	採水地点 採水年月日	石巻市	石巻市	石巻市	石巻市	石巻市	石巻市
		白浜地区	石生地区	波板地区	水浜地区	呉壺地区	桑浜地区
		平成30年10月2日	平成30年10月2日	平成30年10月9日	平成30年10月9日	平成30年10月9日	平成30年10月9日
天候(前日/当日)		晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴
気温 (°C)		21.2	20.5	21.2	20.7	21.3	20.6
水温 (°C)		21.5	20.4	21.6	18.8	19.6	17.8
残留塩素 (mg/L)		0.45	0.41	0.88	0.82	0.83	0.72
一般細菌 (個/mL)		0	0	0	20	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン (mg/L)		13.5	10.6	9.5	9.2	9.4	9.1
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		0.7	0.6	0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		7.6	7.6	7.8	7.5	7.8	8.0
味		なし	なし	なし	なし	なし	なし
臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし
色度 (度)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度 (度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名	採水地点 採水年月日	石巻市	石巻市	石巻市	石巻市	石巻市	石巻市
		大原地区	鮫浦地区	寄磯地区	鮎川地区	十八成地区	網地島地区
		平成30年10月17日	平成30年10月17日	平成30年10月17日	平成30年10月17日	平成30年10月17日	平成30年10月17日
天候(前日/当日)		曇 / 曇	曇 / 曇	曇 / 曇	曇 / 曇	曇 / 曇	曇 / 曇
気温 (°C)		17.6	15.7	15.9	14.0	17.9	15.5
水温 (°C)		18.5	19.3	19.3	19.5	19.4	20.2
残留塩素 (mg/L)		0.80	0.65	1.04	0.58	0.69	0.42
一般細菌 (個/mL)		0	0	0	1	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン (mg/L)		15.4	13.8	28.0	24.3	24.0	20.9
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		0.5	0.4	0.4	0.4	0.7	0.8
pH値		7.6	7.5	7.7	7.3	7.1	7.6
味		なし	なし	なし	なし	なし	なし
臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし
色度 (度)		<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5
濁度 (度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名	採水地点 採水年月日	石巻市	石巻市				
		新山地区	泊地区				
		平成30年10月17日	平成30年10月17日				
天候(前日/当日)		曇 / 曇	曇 / 曇				
気温 (°C)		16.2	16.0				
水温 (°C)		17.0	18.0				
残留塩素 (mg/L)		0.79	0.74				
一般細菌 (個/mL)		0	0				
大腸菌		不検出	不検出				
塩化物イオン (mg/L)		17.4	17.5				
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		0.4	<0.3				
pH値		7.5	7.4				
味		なし	なし				
臭気		なし	なし				
色度 (度)		<0.5	<0.5				
濁度 (度)		<0.1	<0.1				