

項目名	採水地点 採水年月日	石巻市	石巻市	石巻市	石巻市	石巻市	石巻市
		泉町地区 平成31年1月8日	鷲ノ巣地区 平成31年1月8日	魚町地区 平成31年1月23日	志ノ畑地区 平成31年1月23日	小網倉地区 平成31年1月23日	田代浜地区 平成31年1月23日
天候(前日/当日)		晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴
気温 (°C)		5.4	5.2	5.6	4.2	4.6	2.9
水温 (°C)		8.1	8.8	4.8	7.5	6.6	5.5
残留塩素 (mg/L)		0.66	0.59	0.83	0.76	0.73	0.75
一般細菌 (個/mL)		0	0	1	1	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン (mg/L)		18.2	18.0	17.2	17.3	17.6	18.9
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
pH値		7.2	7.0	7.2	7.2	7.5	7.6
味		なし	なし	なし	なし	なし	なし
臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし
色度 (度)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度 (度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名	採水地点 採水年月日	東松島市	東松島市	東松島市	石巻市	石巻市	石巻市
		赤井地区 平成31年1月8日	上下堤地区 平成31年1月8日	月浜地区 平成31年1月8日	北村地区 平成31年1月17日	福地地区 平成31年1月28日	倉埵地区 平成31年1月28日
天候(前日/当日)		晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	曇 / 晴	曇 / 曇	曇 / 曇
気温 (°C)		5.2	5.0	3.4	2.5	6.4	1.2
水温 (°C)		8.1	7.7	7.7	5.1	4.7	6.4
残留塩素 (mg/L)		0.73	0.58	0.64	0.86	1.09	0.66
一般細菌 (個/mL)		0	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン (mg/L)		18.3	19.2	19.4	15.9	17.9	12.7
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6
pH値		7.0	7.1	7.1	7.2	7.2	7.3
味		なし	なし	なし	なし	なし	なし
臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし
色度 (度)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度 (度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名	採水地点 採水年月日	石巻市	石巻市	石巻市	石巻市	石巻市	石巻市
		白浜地区 平成31年1月15日	石生地区 平成31年1月15日	波板地区 平成31年1月15日	水浜地区 平成31年1月15日	呉壺地区 平成31年1月15日	桑浜地区 平成31年1月15日
天候(前日/当日)		晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 曇	晴 / 曇	晴 / 曇	晴 / 曇
気温 (°C)		4.1	4.3	5.9	7.2	5.6	4.7
水温 (°C)		5.7	6.7	6.9	3.3	6.3	6.2
残留塩素 (mg/L)		0.63	0.83	0.80	0.66	0.85	0.68
一般細菌 (個/mL)		0	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン (mg/L)		15.1	10.2	9.5	9.1	9.0	8.9
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		0.6	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		7.4	7.6	7.8	7.5	7.7	7.8
味		なし	なし	なし	なし	なし	なし
臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし
色度 (度)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度 (度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名	採水地点 採水年月日	石巻市	石巻市	石巻市	石巻市	石巻市	石巻市
		大原地区 平成31年1月23日	鮫浦地区 平成31年1月23日	寄磯地区 平成31年1月23日	鮎川地区 平成31年1月23日	十八成地区 平成31年1月23日	網地島地区 平成31年1月23日
天候(前日/当日)		晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴
気温 (°C)		9.0	5.6	10.8	0.0	6.7	1.0
水温 (°C)		7.2	5.4	5.6	8.7	6.7	5.0
残留塩素 (mg/L)		0.77	0.79	1.10	0.65	1.04	0.80
一般細菌 (個/mL)		0	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン (mg/L)		16.3	13.1	28.9	24.8	23.6	19.4
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		0.6	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	0.3
pH値		7.4	7.6	7.7	7.3	7.2	7.5
味		なし	なし	なし	なし	なし	なし
臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし
色度 (度)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度 (度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名	採水地点 採水年月日	石巻市	石巻市				
		新山地区 平成31年1月23日	泊地区 平成31年1月23日				
天候(前日/当日)		晴 / 晴	晴 / 晴				
気温 (°C)		7.0	6.8				
水温 (°C)		5.4	5.8				
残留塩素 (mg/L)		0.69	0.72				
一般細菌 (個/mL)		0	0				
大腸菌		不検出	不検出				
塩化物イオン (mg/L)		17.5	18.6				
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		<0.3	<0.3				
pH値		7.4	7.2				
味		なし	なし				
臭気		なし	なし				
色度 (度)		<0.5	<0.5				
濁度 (度)		<0.1	<0.1				