

質問回答書

工事（業務）番号及び工事（業務）名等

須江導水耐震化事業建第1号 須江山系導水管配水管布設工事（その1）

質問事項	回答
<p>1 1日の施工について 本工事では、1本（6m）を布設して、埋戻し、仮復旧までの施工は不可能と思われませんが、埋戻し、仮復旧は翌日施工として敷鉄板、夜間信号機等を設置する事で良いのでしょうか。</p>	<p>夜間は、立ち入り防止及び転落防止の措置を施し、簡易信号機等を設置することで想定しています。 設計図書の保安施設設置標準図（参考図）を参考としてください。</p>
<p>2 たて込み簡易土留について 土留材の賃料と軽量鋼矢板の賃料の日数をお示し下さい。</p>	<p>必要とする日数で見積りしてください。</p>
<p>3 通水試験について 水圧試験/呼び径900、铸铁管の継手部は、専門業者による施工の歩掛又は、自社（機材レンタル）による施工の歩掛とするのかをお示し下さい。</p>	<p>水道事業実務必携による歩掛です。 なお、専門業者による試験とするか、自社による試験とするかは、任意です。</p>

質問回答書

工事（業務）番号及び工事（業務）名等

改良工事建第12号 有明163号線配水管布設替工事（その2）

質 問 事 項	回 答
<p>1 地下式単口消火栓の材料について F付T字管φ350×φ75 (GF7.5K) 1個 F付T字管φ350×φ75 (GF10K) 1個 と記載されていますが、設置図には1個のみです。明細書の通りで宜しいでしょうか。</p>	<p>明細書のとおりに見積り願います。</p>

質問回答書

工事（業務）番号及び工事（業務）名等

改良工事建第17号 沢田前21号線ほか舗装復旧工事

質問事項	回答
1 舗装版破碎、殻運搬について、騒音、振動対策はありでよろしいでしょうか。	対策なしです。
2 共通仮設費・現場管理費の地域補正は、一般交通影響有り(2)でよろしいでしょうか。他であればご教示ください。	貴見のとおりです。ただし、特記仕様書「13その他(2)」に記載のとおり補正係数を乗じています。
3 経費計上の工種区分は舗装工事でしょうか？	貴見のとおりです。
4 経費計上の施工地域区分は[一般交通の影響あり(2)-1]でよろしいですか？	2に同じです。
5 工事区間の中でNo.0からNo.5付近までの道路幅員が狭く、片側交互通行での施工が困難と思われる区間があります。通行止めでの施工は可能でしょうか？	可能ですが、積算及び関係機関との協議については、片側交互通行で実施する内容としていますので、別途、通行止め施工の協議及び申請等が必要となります。

質問回答書

工事（業務）番号及び工事（業務）名等

旧簡水統合建第22号 十八成寺山線舗装復旧工事

質 問 事 項	回 答
1 舗装版破碎、殻運搬について、騒音、振動対策はありでよろしいでしょうか。	対策なしです。
2 共通仮設費・現場管理費の地域補正は、一般交通影響有り(2)でよろしいでしょうか。他であればご教示ください。	貴見のとおりです。ただし、特記仕様書「13その他(2)」に記載のとおり補正係数を乗じています。
3 経費計上の工種区分は舗装工事でしょうか？	貴見のとおりです。
4 経費計上の施工地域区分は〔一般交通の影響あり(2)-1〕でよろしいですか？	2に同じです。
5 工事区間の幅員が2.6m～4.6mと道路幅員が狭く、片側交互通行での施工が困難であると思われます。通行止めでの施工は可能でしょうか？	交通規制は、車両通行止めを想定しています。
6 交通規制は、片側交互通行か、通行止めのどちらで積算していますか。	5に同じです。

質問回答書

工事（業務）番号及び工事（業務）名等

改良工事建第14号 山崎系配水管路測量業務

質 問 事 項	回 答
1 基準点の成果は貸与いただけるものとしてよろしいか？	任意の基準点を設置してください。

質問回答書

工事（業務）番号及び工事（業務）名等

改良工事建第16号 新田町谷地中線配水管推進測量業務

質 問 事 項	回 答
1 基準点の成果は貸与いただけるものとしてよろしいか？	任意の基準点を設置してください。