

質問回答書

工事(業務)番号及び工事(業務)名等

舗装復旧施第15号 牛網・浜市線ほか舗装復旧工事

質 問 事 項	回 答
<p>1 第2号明細書に記載の交通誘導警備員Bは実働9時間(交代要員有り)で計上してよろしいでしょうか。</p>	<p>1 貴見のとおりです。</p>

質問回答書

工事(業務)番号及び工事(業務)名等

舗装復旧施第15号 牛網・浜市線ほか舗装復旧工事

質問事項	回答
<p>1 施工幅員が最小3.8m～最大6.3mですが、通行止めでの施工は可能でしょうか。</p> <p>2 歩掛・経費・機械損料について、令和6年4月1日を適用で良いのでしょうか。</p>	<p>1 通行止めでの施工を考えています。</p> <p>2 そのとおりです。</p>

質問回答書

工事（業務）番号及び工事（業務）名等

除却工事建第4号 防集給分浜団地ポンプ場ほか撤去工事

質 問 事 項	回 答
<p>1. スクラップ控除のステンレスについて、 受水槽撤去のステンレス層は電気設備 工事価格にあるスクラップ控除ステン レス層の「新断 18Cr:8Ni」と考えて良 いのでしょうか。 それとも受水槽撤去のステンレス層は 「新断 13Cr」でしょうか。</p>	<p>1. 「新断 18Cr:8Ni」で積算願います。</p>

質問回答書

工事（業務）番号及び工事（業務）名等

改良工事施第13号 山陰道路配水管布設替工事

質 問 事 項	回 答
<p>1. 配水管布設工について 弁付特殊割T字管 K形 $\phi 200 \times \phi 200$ の穿孔施工費が計上されていないの ですが、どのようにみえていますか。</p>	<p>1. 配水管布設工について 弁付特殊割T字管 K形 $\phi 200 \times \phi 200$ の穿孔施工費は未計上ですが、設計 書のとおりに見積りしてください。</p>