

質問回答書

工事(業務)番号及び工事(業務)名称

改良工事建第35号 湊町一・松並二丁目線ほか配水管布設替工事

質 問 事 項	回 答
<p>1. 簡易ウェルポイントについて、簡易ウェルポイント使用の設計日数は、既設管接続箇所の土被りが1.3m以上の場合でしょうか。又、ポンプ排水については、何か基準がありますか。</p>	<p>1 簡易ウェルポイントは、土被りが1.3m以上となる管布設箇所及び土被りが1.3m以上となる既設管接続箇所に計上しております。</p> <p>また、ポンプ排水は、土被り1.1m以上1.3m未満の管布設箇所及び土被り1.3m未満の既設管接続箇所に計上しております。</p>