

## 質問回答書

工事（業務）番号及び工事（業務）名等

水道施設耐震建第5号 国道45号（定川）配水管（推進）布設替工事

質 問 事 項	回 答
<p>① 役務費、明細書 第79号 電柱移設費、光ケーブル移設費の詳細について、ご教示願います。</p>	<p>① No. 9付近の到達立坑設置の際に支障となる東北電力ネットワーク株式会社所有の電力柱（矢本町幹線153北3）1本を本移設し、添架されている電力ケーブル及び株式会社トークネット宮城支社所有の光ケーブルを架けなおす移設費を計上しています。</p>

## 質問回答書

工事（業務）番号及び工事（業務）名等

水道施設耐震建第5号 国道45号（定川）配水管（推進）布設替工事

質 問 事 項	回 答
<p>1. 役務費1式当たり明細書の電力柱移設費と光ケーブル移設費の内訳をご教示いただけませんかでしょうか。</p>	<p>1. No. 9付近の到達立坑設置の際に支障となる東北電力ネットワーク株式会社所有の電力柱（矢本町幹線153北3）1本を本移設し、添架されている電力ケーブル及び株式会社トークネット宮城支社所有の光ケーブルを架けなおす移設費を計上しています。</p>

## 質問回答書

工事（業務）番号及び工事（業務）名等

水道施設耐震建第5号 国道45号（定川）配水管（推進）布設替工事

質 問 事 項	回 答
<p>1. 積算条件について</p> <p>単 価：令和08年05月01日 歩 掛：上水道令和08年04月01日</p> <p>機械損料：令和07年04月01日</p> <p>経費基準：令和08年04月01日 の条件で良いでしょうか。</p>	<p>1.</p> <p>単価：令和8年5月1日 歩掛：・令和8年度水道施設整備費に係る歩掛表 令和8年4月1日 ・土木工事標準積算基準書 令和7年10月1日 ・下水道用設計標準歩掛表令和7年度 —第3巻 設計委託— 令和7年4月1日</p> <p>機械損料：・建設機械等損料算定表 令和7年10月1日 ・2024年度版『建設物価』 推進工事用機械器具等基礎価格表 令和7年4月1日 ・2024年度版積算資料 推進工事用機械器具等基礎価格表 令和7年4月1日 ・推進工事用機械器具等損料率参考資料 (損料率参考資料)2024年度版 令和7年4月1日</p> <p>経費基準：令和8年4月1日</p>

## 質問回答書

工事（業務）番号及び工事（業務）名等

須江導水耐震化事業建第18号 須江山系導水管布設工事（その11）

質 問 事 項	回 答
<p>1. 今回発注の工事における設計積算は、国土交通省水道事業課より今年4月2日付け通達であった「水道施設整備費に係る歩掛表」が適用され、「配管作業の労務単価については、令和8年度から特殊作業員を適用する」という内容は反映されていますか。</p>	<p>1. 反映されています。</p>

## 質問回答書

工事（業務）番号及び工事（業務）名等

須江導水耐震化事業建第19号 須江山系導水管布設工事（その12）

質 問 事 項	回 答
<p>1 他工事の主任技術者専任現場で現場代理人・監理技術者・配管技能者を兼務している者を、本工事の配水管技能者に選任することは可能ですか。</p> <p>また、双方の工事が工作物に一体性や連続性があること又は施工にあたり相互の工程調整を要する工事である場合、同一配管技能者を配置可能ですか。</p>	<p>1 他の工事に配置している専任の主任（監理）技術者を配水管技能者として配置することはできません。ただし、「監理技術者制度運用マニュアル（国土交通省）」にある監理技術者等の専任を要しない期間（発注者と建設業者の間でその期間が設計図書もしくは打合せ記録等の書面により明確となっている場合に限る。）については、配管据付接合に係る配置期間と重複しない場合に限り、配水管技能者として配置することが可能です。</p> <p>また、同マニュアルにて、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象が同一の建築物又は連続する工作物である場合、発注者から同一工事として取り扱うことについて書面による承諾を得た上で、これら複数の工事を一の工事とみなし、同一の監理技術者等が当該複数工事全体を管理することが可能であると認められていることから、この運用に準じて同一配水管技能者の配置を可とします。</p>

## 質問回答書

工事(業務)番号及び工事(業務)名等  
舗装復旧施第3号 野蒜洲崎舗装復旧工事

質 問 事 項	回 答
<p>1. 積算条件について</p> <p>単 価:令和08年05月01日 歩 掛:国交省令和07年10月01日 機械損料:令和07年04月01日 経費基準:令和07年04月01日 の条件で良いでしょうか。</p>	<p>1. 全て公告月当月の単価及び基準となっております。</p>

## 質問回答書

工事（業務）番号及び工事（業務）名等

改良工事第2号 月迫配水場管理道路用地測量業務

質 問 事 項	回 答
<p>1. 3級及び4級基準点測量の伐採の有無について示して頂きたい。</p> <p>2. 横断測量の測量幅は4.5m未満でしょうか。</p>	<p>1. 伐採無しです。</p> <p>2. 貴見のとおりです。</p>