令和５年７月２６日
石巻地方広域水道企業団

水道水中の放射性物質測定結果について

水道水中の放射性物質を測定した結果、下記のとおり不検出であったことをご報告申し上げます。

したがいまして、石巻地方広域水道企業団の水道水については、安心してご利用できます。

（単位：Bq／kg）

採水月日	採　取　場　所 （浄水場内出口水）	放射性セシウム （セシウム 134）	放射性セシウム （セシウム 137）
令和５年７月９日	大街道浄水場	不検出 （0.6 未満）	不検出 （0.6 未満）
令和５年７月９日	須江山浄水場	不検出 （0.5 未満）	不検出 （0.7 未満）
令和５年７月 10 日	六本木浄水場	不検出 （0.5 未満）	不検出 （0.7 未満）
令和５年７月９日	神取山浄水場	不検出 （0.6 未満）	不検出 （0.6 未満）
厚生労働省が定めた水道水の管理目標値 （平成２４年４月１日から適用）		１０ （放射性セシウム 134 及び 137 の合計値）	

※　測定分析機関：一般財団法人宮城県公衆衛生協会

※　「不検出（0.6 未満）」とは、検出下限値（検出可能な最小値）未満であることを意味します。