

令和4年12月定期給水栓水水質検査結果

項目名	採水地点 採水年月日	石巻市 泉町地区 令和4年12月1日	石巻市 鷺ノ巣地区 令和4年12月1日	石巻市 魚町地区 令和4年12月14日	石巻市 志ノ畑地区 令和4年12月14日	石巻市 小網倉地区 令和4年12月14日	石巻市 田代浜地区 令和4年12月14日
	天候(前日/当日)		曇 / 曇	曇 / 曇	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴
気温(°C)		6.1	4.1	6.6	8.0	8.2	1.4
水温(°C)		13.6	14.6	9.9	12.5	12.2	7.4
残留塩素(mg/L)		0.84	0.63	0.75	0.54	0.87	0.40
一般細菌(個/mL)		0	0	0	1	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン(mg/L)		19.5	20.5	16.9	16.7	17.2	18.0
有機物(全有機炭素(TOC)の量)(mg/L)		0.7	1.0	0.6	0.6	0.7	0.7
pH値		7.3	7.1	7.1	7.2	7.6	7.6
味		なし	なし	なし	なし	なし	なし
臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし
色度(度)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度(度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名	採水地点 採水年月日	東松島市 赤井地区 令和4年12月1日	東松島市 上下堤地区 令和4年12月1日	東松島市 月浜地区 令和4年12月1日	石巻市 北村地区 令和4年12月7日	石巻市 福地地区 令和4年12月12日	石巻市 倉坪地区 令和4年12月12日
	天候(前日/当日)		曇 / 曇	曇 / 曇	曇 / 曇	曇 / 曇	晴 / 晴
気温(°C)		5.4	9.4	7.1	4.8	4.9	5.8
水温(°C)		12.3	14.2	15.0	10.5	10.2	11.5
残留塩素(mg/L)		0.87	0.77	0.54	0.86	0.67	0.48
一般細菌(個/mL)		0	1	0	0	4	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン(mg/L)		18.1	21.1	21.5	11.4	14.9	10.8
有機物(全有機炭素(TOC)の量)(mg/L)		0.7	1.0	1.0	0.7	0.5	0.7
pH値		7.2	7.3	7.3	7.0	7.3	7.6
味		なし	なし	なし	なし	なし	なし
臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし
色度(度)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度(度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名	採水地点 採水年月日	石巻市 石生地区 令和4年12月5日	石巻市 波板地区 令和4年12月5日	石巻市 水浜地区 令和4年12月5日	石巻市 呉壺地区 令和4年12月5日	石巻市 桑浜地区 令和4年12月5日	石巻市 大原地区 令和4年12月14日
	天候(前日/当日)		晴 / 晴	晴 / 曇	晴 / 曇	晴 / 曇	晴 / 曇
気温(°C)		5.5	6.6	6.7	8.7	10.3	10.0
水温(°C)		13.2	13.0	11.1	12.3	11.4	11.4
残留塩素(mg/L)		0.46	0.94	0.67	0.85	0.61	0.75
一般細菌(個/mL)		0	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン(mg/L)		16.2	9.5	8.9	9.2	9.5	16.9
有機物(全有機炭素(TOC)の量)(mg/L)		0.6	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.5
pH値		7.7	7.8	7.6	7.8	7.9	7.4
味		なし	なし	なし	なし	なし	なし
臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし
色度(度)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度(度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名	採水地点 採水年月日	石巻市 鮫浦地区 令和4年12月14日	石巻市 寄磯地区 令和4年12月14日	石巻市 鮎川地区 令和4年12月14日	石巻市 十八成地区 令和4年12月14日	石巻市 網地島地区 令和4年12月14日	石巻市 新山地区 令和4年12月14日
	天候(前日/当日)		晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴
気温(°C)		9.0	10.0	9.0	9.0	6.6	11.0
水温(°C)		10.6	11.5	11.5	11.1	9.8	9.3
残留塩素(mg/L)		0.69	0.86	0.88	0.79	0.80	0.65
一般細菌(個/mL)		0	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン(mg/L)		17.1	29.4	24.3	24.4	25.3	17.6
有機物(全有機炭素(TOC)の量)(mg/L)		<0.3	0.4	<0.3	0.3	0.3	<0.3
pH値		7.4	7.8	7.5	7.5	7.8	7.5
味		なし	なし	なし	なし	なし	なし
臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし
色度(度)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度(度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名	採水地点 採水年月日	石巻市 泊地区 令和4年12月14日					
	天候(前日/当日)		晴 / 晴				
気温(°C)		9.0					
水温(°C)		10.4					
残留塩素(mg/L)		0.61					
一般細菌(個/mL)		1					
大腸菌		不検出					
塩化物イオン(mg/L)		18.9					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)(mg/L)		<0.3					
pH値		7.3					
味		なし					
臭気		なし					
色度(度)		<0.5					
濁度(度)		<0.1					