令和5年6月定期給水栓水水質検査結果

項目名 ＼ 採水地点 / 採水年月日		石巻市 泉町地区 令和5年6月1日	石巻市 鷲ノ巣地区 令和5年6月1日	石巻市 魚町地区 令和5年6月13日	石巻市 志ノ畑地区 令和5年6月13日	石巻市 小網倉地区 令和5年6月13日	石巻市 田代浜地区 令和5年6月13日
天候（前日/当日）		晴 ／ 晴	晴 ／ 晴	雨 ／ 雨	雨 ／ 雨	雨 ／ 雨	雨 ／ 雨
気温	(℃)	21.1	21.7	22.2	21.2	20.6	19.3
水温	(℃)	18.3	18.2	21.1	20.4	21.8	18.3
残留塩素	(mg/L)	0.75	0.64	0.63	0.34	0.71	0.72
一般細菌	(個/mL)	0	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン	(mg/L)	15.1	15.5	17.5	17.3	16.4	16.2
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.7	0.8	1.1	0.9	0.9	0.9
pH値		7.1	7.1	6.9	7.0	7.5	7.4
味		な し	な し	な し	な し	な し	な し
臭気		な し	な し	な し	な し	な し	な し
色度	(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名 ＼ 採水地点 / 採水年月日		東松島市 牛網地区 令和5年6月1日	東松島市 上下堤地区 令和5年6月1日	東松島市 月浜地区 令和5年6月1日	石巻市 北村地区 令和5年6月21日	石巻市 福地地区 令和5年6月19日	石巻市 倉埣地区 令和5年6月19日
天候（前日/当日）		晴 ／ 晴	晴 ／ 晴	晴 ／ 晴	晴 ／ 晴	雨 ／ 晴	雨 ／ 晴
気温	(℃)	21.4	22.5	21.6	24.7	22.3	19.2
水温	(℃)	18.4	19.2	21.2	22.2	18.7	18.7
残留塩素	(mg/L)	0.70	0.88	0.76	0.78	0.93	0.54
一般細菌	(個/mL)	0	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン	(mg/L)	15.3	15.6	15.6	18.8	14.7	9.7
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.9	0.7	0.7	1.5	0.8	0.8
pH値		7.2	7.3	7.2	6.9	7.3	7.3
味		な し	な し	な し	な し	な し	な し
臭気		な し	な し	な し	な し	な し	な し
色度	(度)	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	0.6
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名 ＼ 採水地点 / 採水年月日		石巻市 石生地区 令和5年6月12日	石巻市 波板地区 令和5年6月5日	石巻市 水浜地区 令和5年6月5日	石巻市 呉壺地区 令和5年6月5日	石巻市 桑浜地区 令和5年6月5日	石巻市 大原地区 令和5年6月20日
天候（前日/当日）		雨 ／ 雨	晴 ／ 晴	晴 ／ 晴	晴 ／ 晴	晴 ／ 晴	晴 ／ 晴
気温	(℃)	20.1	26.3	25.1	24.2	23.5	27.0
水温	(℃)	19.0	17.4	20.3	16.2	15.5	23.3
残留塩素	(mg/L)	0.40	0.89	0.56	0.82	0.69	0.70
一般細菌	(個/mL)	3	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン	(mg/L)	13.4	9.2	8.9	10.2	9.4	17.7
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.6	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	1.0
pH値		7.6	7.7	7.5	7.6	7.8	7.2
味		な し	な し	な し	な し	な し	な し
臭気		な し	な し	な し	な し	な し	な し
色度	(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名 ＼ 採水地点 / 採水年月日		石巻市 鮫浦地区 令和5年6月20日	石巻市 寄磯地区 令和5年6月20日	石巻市 鮎川地区 令和5年6月20日	石巻市 網地島地区 令和5年6月20日	石巻市 新山地区 令和5年6月20日	石巻市 泊地区 令和5年6月20日
天候（前日/当日）		晴 ／ 晴	晴 ／ 晴	晴 ／ 晴	晴 ／ 晴	晴 ／ 晴	晴 ／ 晴
気温	(℃)	26.0	25.0	21.0	22.2	22.0	25.0
水温	(℃)	22.6	24.0	24.0	20.3	19.0	19.0
残留塩素	(mg/L)	0.60	0.80	0.73	0.60	0.62	0.69
一般細菌	(個/mL)	0	1	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン	(mg/L)	17.5	26.1	22.0	23.5	16.2	16.9
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.8	0.9	0.4	0.4	0.4	0.4
pH値		7.3	7.6	7.4	7.7	7.3	7.3
味		な し	な し	な し	な し	な し	な し
臭気		な し	な し	な し	な し	な し	な し
色度	(度)	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1