令和5年10月定期給水栓水水質検査結果

項目名 ＼ 採水地点 / 採水年月日		石巻市 泉町地区 令和5年10月3日	石巻市 鷲ノ巣地区 令和5年10月3日	石巻市 魚町地区 令和5年10月17日	石巻市 志ノ畑地区 令和5年10月17日	石巻市 小網倉地区 令和5年10月17日	石巻市 田代浜地区 令和5年10月17日
天候（前日/当日）		晴 ／ 晴	晴 ／ 晴	晴 ／ 晴	晴 ／ 晴	晴 ／ 晴	晴 ／ 晴
気温	(℃)	23.1	24.6	20.0	20.1	18.9	15.2
水温	(℃)	25.1	25.1	20.7	22.1	22.8	20.4
残留塩素	(mg/L)	0.78	0.38	0.95	0.43	0.76	0.72
一般細菌	(個/mL)	0	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン	(mg/L)	17.0	18.0	15.0	15.8	16.3	16.5
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.8	1.0	0.6	0.7	0.7	0.7
pH値		7.3	7.1	7.2	7.2	7.6	7.7
味		な し	な し	な し	な し	な し	な し
臭気		な し	な し	な し	な し	な し	な し
色度	(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名 ＼ 採水地点 / 採水年月日		東松島市 牛網地区 令和5年10月3日	東松島市 上下堤地区 令和5年10月3日	東松島市 月浜地区 令和5年10月3日	石巻市 北村地区 令和5年10月11日	石巻市 福地地区 令和5年10月23日	石巻市 倉埣地区 令和5年10月23日
天候（前日/当日）		晴 ／ 晴	晴 ／ 晴	晴 ／ 晴	雨 ／ 晴	晴 ／ 晴	晴 ／ 晴
気温	(℃)	26.4	23.5	22.2	20.4	19.0	16.6
水温	(℃)	24.3	25.0	25.4	21.8	18.8	19.9
残留塩素	(mg/L)	0.71	0.71	0.66	0.97	0.84	0.34
一般細菌	(個/mL)	0	0	0	1	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン	(mg/L)	17.9	16.9	16.2	15.3	13.6	9.8
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	1.0	0.8	0.7	0.7	0.6	0.8
pH値		7.0	7.4	7.4	7.2	7.4	7.5
味		な し	な し	な し	な し	な し	な し
臭気		な し	な し	な し	な し	な し	な し
色度	(度)	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	0.5
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名 ＼ 採水地点 / 採水年月日		石巻市 石生地区 令和5年10月10日	石巻市 波板地区 令和5年10月2日	石巻市 水浜地区 令和5年10月2日	石巻市 呉壺地区 令和5年10月2日	石巻市 桑浜地区 令和5年10月2日	石巻市 大原地区 令和5年10月18日
天候（前日/当日）		雨 ／ 雨	晴 ／ 晴	晴 ／ 晴	晴 ／ 晴	晴 ／ 晴	晴 ／ 晴
気温	(℃)	19.3	21.4	21.8	23.3	19.4	23.0
水温	(℃)	22.4	22.3	24.1	22.2	20.4	22.6
残留塩素	(mg/L)	0.41	0.87	0.63	0.68	0.40	0.81
一般細菌	(個/mL)	0	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン	(mg/L)	14.5	9.5	8.9	10.5	9.8	16.8
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.7	0.4	0.3	0.3	<0.3	0.5
pH値		7.5	7.7	7.3	7.7	8.0	7.4
味		な し	な し	な し	な し	な し	な し
臭気		な し	な し	な し	な し	な し	な し
色度	(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名 ＼ 採水地点 / 採水年月日		石巻市 鮫浦地区 令和5年10月18日	石巻市 寄磯地区 令和5年10月18日	石巻市 鮎川地区 令和5年10月18日	石巻市 網地島地区 令和5年10月18日	石巻市 新山地区 令和5年10月18日	石巻市 泊地区 令和5年10月18日
天候（前日/当日）		晴 ／ 晴	晴 ／ 晴	晴 ／ 晴	晴 ／ 晴	晴 ／ 晴	晴 ／ 晴
気温	(℃)	19.0	23.0	21.0	20.6	22.0	21.0
水温	(℃)	21.5	22.9	23.1	19.6	19.0	18.7
残留塩素	(mg/L)	0.73	0.88	0.80	0.50	0.83	0.73
一般細菌	(個/mL)	0	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン	(mg/L)	17.1	29.0	23.8	24.6	17.2	18.6
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.5	0.7	0.4	0.4	0.5	0.4
pH値		7.4	7.7	7.4	7.9	7.6	7.4
味		な し	な し	な し	な し	な し	な し
臭気		な し	な し	な し	な し	な し	な し
色度	(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1