令和5年11月定期給水栓水水質検査結果

項目名 ＼ 採水地点 / 採水年月日		石巻市 泉町地区 令和5年11月7日	石巻市 鷲ノ巣地区 令和5年11月7日	石巻市 魚町地区 令和5年11月14日	石巻市 志ノ畑地区 令和5年11月14日	石巻市 小網倉地区 令和5年11月14日	石巻市 田代浜地区 令和5年11月14日
天候（前日/当日）		曇 ／ 雨	曇 ／ 雨	晴 ／ 晴	晴 ／ 晴	晴 ／ 晴	晴 ／ 晴
気温	(℃)	16.6	18.0	12.3	11.6	12.2	9.4
水温	(℃)	18.6	19.6	16.2	18.6	18.1	15.4
残留塩素	(mg/L)	0.87	0.66	0.81	0.38	0.69	0.69
一般細菌	(個/mL)	0	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン	(mg/L)	17.1	15.4	15.7	17.8	17.4	16.1
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.5	0.7	0.7	0.8	0.8	0.7
pH値		7.3	7.3	7.2	7.3	7.7	7.7
味		な し	な し	な し	な し	な し	な し
臭気		な し	な し	な し	な し	な し	な し
色度	(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名 ＼ 採水地点 / 採水年月日		東松島市 牛網地区 令和5年11月7日	東松島市 上下堤地区 令和5年11月7日	東松島市 月浜地区 令和5年11月7日	石巻市 北村地区 令和5年11月1日	石巻市 福地地区 令和5年11月13日	石巻市 倉埣地区 令和5年11月13日
天候（前日/当日）		曇 ／ 雨	曇 ／ 雨	曇 ／ 雨	晴 ／ 晴	曇 ／ 晴	雨 ／ 晴
気温	(℃)	19.0	17.4	17.8	19.3	9.5	7.5
水温	(℃)	18.8	19.3	19.9	18.4	16.4	17.7
残留塩素	(mg/L)	0.80	0.71	0.51	0.91	0.71	0.37
一般細菌	(個/mL)	0	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン	(mg/L)	15.8	15.2	15.1	15.2	15.4	11.4
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.6
pH値		7.3	7.4	7.4	7.2	7.4	7.6
味		な し	な し	な し	な し	な し	な し
臭気		な し	な し	な し	な し	な し	な し
色度	(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名 ＼ 採水地点 / 採水年月日		石巻市 石生地区 令和5年11月6日	石巻市 波板地区 令和5年11月6日	石巻市 水浜地区 令和5年11月6日	石巻市 呉壺地区 令和5年11月6日	石巻市 桑浜地区 令和5年11月6日	石巻市 大原地区 令和5年11月15日
天候（前日/当日）		曇 ／ 曇	曇 ／ 曇	曇 ／ 曇	曇 ／ 曇	曇 ／ 曇	晴 ／ 晴
気温	(℃)	20.8	22.0	20.7	23.0	20.7	13.0
水温	(℃)	18.8	17.9	17.7	18.0	16.3	17.3
残留塩素	(mg/L)	0.58	0.74	0.68	0.81	0.52	0.80
一般細菌	(個/mL)	0	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン	(mg/L)	13.2	9.2	9.0	9.9	9.2	17.1
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.5	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4
pH値		7.6	7.5	7.4	7.7	7.9	7.3
味		な し	な し	な し	な し	な し	な し
臭気		な し	な し	な し	な し	な し	な し
色度	(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名 ＼ 採水地点 / 採水年月日		石巻市 鮫浦地区 令和5年11月15日	石巻市 寄磯地区 令和5年11月15日	石巻市 鮎川地区 令和5年11月15日	石巻市 網地島地区 令和5年11月15日	石巻市 新山地区 令和5年11月15日	石巻市 泊地区 令和5年11月15日
天候（前日/当日）		晴 ／ 晴	晴 ／ 晴	晴 ／ 晴	晴 ／ 晴	晴 ／ 晴	晴 ／ 晴
気温	(℃)	13.0	13.0	12.0	9.4	12.0	12.0
水温	(℃)	16.2	17.0	17.7	14.8	13.9	15.2
残留塩素	(mg/L)	0.71	0.99	0.79	0.60	0.70	0.78
一般細菌	(個/mL)	0	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン	(mg/L)	17.0	30.4	24.4	24.1	18.8	19.9
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.5	0.5	<0.3	0.3	0.3	<0.3
pH値		7.4	7.6	7.4	7.8	7.6	7.4
味		な し	な し	な し	な し	な し	な し
臭気		な し	な し	な し	な し	な し	な し
色度	(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1