令和5年12月定期給水栓水水質検査結果

項目名 ＼ 採水地点 / 採水年月日		石巻市 泉町地区 令和5年12月5日	石巻市 鷲ノ巣地区 令和5年12月5日	石巻市 魚町地区 令和5年12月19日	石巻市 志ノ畑地区 令和5年12月19日	石巻市 小網倉地区 令和5年12月19日	石巻市 田代浜地区 令和5年12月19日
天候（前日/当日）		晴 ／ 晴	晴 ／ 晴	晴 ／ 曇	晴 ／ 曇	晴 ／ 曇	晴 ／ 曇
気温	(℃)	7.7	4.2	4.2	2.9	4.8	2.5
水温	(℃)	12.9	14.0	9.4	12.9	12.7	13.0
残留塩素	(mg/L)	0.81	0.72	0.80	0.53	0.80	0.73
一般細菌	(個/mL)	0	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン	(mg/L)	15.9	15.8	19.4	18.8	15.6	15.3
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.5	0.6	1.0	0.9	0.6	0.5
pH値		7.3	7.2	6.8	7.0	7.6	7.7
味		な し	な し	な し	な し	な し	な し
臭気		な し	な し	な し	な し	な し	な し
色度	(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名 ＼ 採水地点 / 採水年月日		東松島市 牛網地区 令和5年12月5日	東松島市 上下堤地区 令和5年12月5日	東松島市 月浜地区 令和5年12月5日	石巻市 北村地区 令和5年12月13日	石巻市 福地地区 令和5年12月11日	石巻市 倉埣地区 令和5年12月11日
天候（前日/当日）		晴 ／ 晴	晴 ／ 晴	晴 ／ 晴	雨 ／ 曇	晴 ／ 晴	晴 ／ 晴
気温	(℃)	10.1	6.8	7.7	7.2	8.8	8.3
水温	(℃)	12.2	13.0	12.6	10.6	11.0	12.4
残留塩素	(mg/L)	0.81	0.73	0.72	0.84	0.65	0.46
一般細菌	(個/mL)	1	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン	(mg/L)	15.3	15.9	16.0	15.0	13.7	9.5
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.7
pH値		7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.3
味		な し	な し	な し	な し	な し	な し
臭気		な し	な し	な し	な し	な し	な し
色度	(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名 ＼ 採水地点 / 採水年月日		石巻市 石生地区 令和5年12月4日	石巻市 波板地区 令和5年12月4日	石巻市 水浜地区 令和5年12月4日	石巻市 呉壺地区 令和5年12月4日	石巻市 桑浜地区 令和5年12月4日	石巻市 大原地区 令和5年12月13日
天候（前日/当日）		晴 ／ 晴	曇 ／ 晴	曇 ／ 晴	曇 ／ 晴	曇 ／ 晴	雨 ／ 晴
気温	(℃)	7.9	12.5	8.9	11.4	8.1	8.0
水温	(℃)	13.7	13.0	10.0	12.5	11.1	13.3
残留塩素	(mg/L)	0.53	0.52	0.62	0.92	0.59	0.85
一般細菌	(個/mL)	0	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン	(mg/L)	13.7	9.2	9.2	10.2	9.6	18.5
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.5	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4
pH値		7.4	7.5	7.5	7.6	7.8	7.3
味		な し	な し	な し	な し	な し	な し
臭気		な し	な し	な し	な し	な し	な し
色度	(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名 ＼ 採水地点 / 採水年月日		石巻市 鮫浦地区 令和5年12月13日	石巻市 寄磯地区 令和5年12月13日	石巻市 鮎川地区 令和5年12月13日	石巻市 網地島地区 令和5年12月13日	石巻市 新山地区 令和5年12月13日	石巻市 泊地区 令和5年12月13日
天候（前日/当日）		雨 ／ 晴	雨 ／ 晴	雨 ／ 晴	雨 ／ 晴	雨 ／ 晴	雨 ／ 晴
気温	(℃)	7.0	8.0	8.0	7.2	7.0	7
水温	(℃)	11.2	13.0	14.0	11.6	11.0	11.5
残留塩素	(mg/L)	0.75	0.88	0.86	0.80	0.77	0.66
一般細菌	(個/mL)	0	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン	(mg/L)	18.7	28.6	24.5	23.4	18.5	19.7
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.4	0.5	0.3	0.4	<0.3	0.3
pH値		7.4	7.8	7.8	7.6	7.3	7.2
味		な し	な し	な し	な し	な し	な し
臭気		な し	な し	な し	な し	な し	な し
色度	(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1