令和６年1月定期給水栓水水質検査結果

項目名 ＼ 採水地点 / 採水年月日		石巻市 泉町地区 令和6年1月10日	石巻市 鷲ノ巣地区 令和6年1月10日	石巻市 魚町地区 令和6年1月23日	石巻市 志ノ畑地区 令和6年1月23日	石巻市 小網倉地区 令和6年1月23日	石巻市 田代浜地区 令和6年1月23日
天候（前日/当日）		晴 ／ 晴	晴 ／ 晴	雨 ／ 晴	雨 ／ 晴	雨 ／ 晴	雨 ／ 晴
気温	(℃)	5.9	7.4	7.8	6.3	8.8	6.4
水温	(℃)	9.4	9.9	7.3	10.0	10.1	9.8
残留塩素	(mg/L)	0.78	0.86	0.96	0.77	0.85	0.83
一般細菌	(個/mL)	0	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン	(mg/L)	14.5	15.3	17.6	16.8	16.2	16.2
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6
pH値		7.3	7.2	7.2	7.2	7.4	7.6
味		な し	な し	な し	な し	な し	な し
臭気		な し	な し	な し	な し	な し	な し
色度	(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名 ＼ 採水地点 / 採水年月日		東松島市 牛網地区 令和6年1月10日	東松島市 上下堤地区 令和6年1月10日	東松島市 月浜地区 令和6年1月10日	石巻市 北村地区 令和6年1月17日	石巻市 福地地区 令和6年1月15日	石巻市 倉埣地区 令和6年1月15日
天候（前日/当日）		晴 ／ 晴	晴 ／ 晴	晴 ／ 晴	雪 ／ 晴	晴 ／ 晴	晴 ／ 晴
気温	(℃)	7.0	6.8	5.3	6.4	2.2	2.2
水温	(℃)	9.0	9.3	9.1	6.4	7.3	8.6
残留塩素	(mg/L)	1.04	0.82	0.83	1.00	0.58	0.51
一般細菌	(個/mL)	0	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン	(mg/L)	15.5	15.2	15.3	16.2	15.4	11.1
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.6
pH値		7.2	7.4	7.3	7.1	7.2	7.5
味		な し	な し	な し	な し	な し	な し
臭気		な し	な し	な し	な し	な し	な し
色度	(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名 ＼ 採水地点 / 採水年月日		石巻市 石生地区 令和6年1月9日	石巻市 波板地区 令和6年1月9日	石巻市 水浜地区 令和6年1月9日	石巻市 呉壺地区 令和6年1月9日	石巻市 桑浜地区 令和6年1月9日	石巻市 大原地区 令和6年1月17日
天候（前日/当日）		晴 ／ 晴	晴 ／ 晴	晴 ／ 晴	晴 ／ 晴	晴 ／ 晴	晴 ／ 曇
気温	(℃)	5.7	8.5	6.4	8.3	6.5	8.0
水温	(℃)	10.1	9.1	7.0	9.1	9.1	8.4
残留塩素	(mg/L)	0.35	0.79	0.65	0.78	0.56	0.85
一般細菌	(個/mL)	0	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン	(mg/L)	15.0	10.1	9.7	10.5	9.8	17.8
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.5	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3
pH値		7.4	7.7	7.5	7.6	7.8	7.4
味		な し	な し	な し	な し	な し	な し
臭気		な し	な し	な し	な し	な し	な し
色度	(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名 ＼ 採水地点 / 採水年月日		石巻市 鮫浦地区 令和6年1月17日	石巻市 寄磯地区 令和6年1月17日	石巻市 鮎川地区 令和6年1月17日	石巻市 網地島地区 令和6年1月17日	石巻市 新山地区 令和6年1月17日	石巻市 泊地区 令和6年1月17日
天候（前日/当日）		晴 ／ 曇	晴 ／ 曇	晴 ／ 曇	晴 ／ 曇	晴 ／ 曇	晴 ／ 曇
気温	(℃)	6.0	9.0	6.0	5.0	7.0	6.0
水温	(℃)	7.5	7.7	9.2	7.0	6.2	6.9
残留塩素	(mg/L)	0.78	0.87	0.84	0.80	0.75	0.71
一般細菌	(個/mL)	0	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン	(mg/L)	17.8	34.1	26.9	27.3	19.9	20.6
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.4	0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3
pH値		7.4	7.8	7.5	7.8	7.6	7.4
味		な し	な し	な し	な し	な し	な し
臭気		な し	な し	な し	な し	な し	な し
色度	(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1