令和６年3月定期給水栓水水質検査結果

項目名 ＼ 採水地点 / 採水年月日		石巻市 泉町地区 令和6年3月5日	石巻市 鷲ノ巣地区 令和6年3月5日	石巻市 魚町地区 令和6年3月6日	石巻市 志ノ畑地区 令和6年3月5日	石巻市 小網倉地区 令和6年3月6日	石巻市 田代浜地区 令和6年3月6日
天候（前日/当日）		晴 ／ 曇	晴 ／ 曇	曇 ／ 曇	晴 ／ 曇	曇 ／ 曇	曇 ／ 曇
気温	(℃)	6.1	6.3	2.5	6.0	2.6	2.8
水温	(℃)	7.8	8.1	6.7	9.6	9.2	9.2
残留塩素	(mg/L)	0.73	0.78	0.91	0.68	0.90	0.87
一般細菌	(個/mL)	0	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン	(mg/L)	17.2	19.2	19.9	20.7	16.6	15.7
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.7	0.8	0.8	0.9	0.6	0.5
pH値		7.0	7.0	6.9	7.0	7.5	7.5
味		な し	な し	な し	な し	な し	な し
臭気		な し	な し	な し	な し	な し	な し
色度	(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名 ＼ 採水地点 / 採水年月日		東松島市 牛網地区 令和6年3月5日	東松島市 上下堤地区 令和6年3月5日	東松島市 月浜地区 令和6年3月5日	石巻市 北村地区 令和6年3月13日	石巻市 福地地区 令和6年3月11日	石巻市 倉埣地区 令和6年3月11日
天候（前日/当日）		晴 ／ 曇	晴 ／ 曇	晴 ／ 曇	雨 ／ 晴	曇 ／ 晴	晴 ／ 晴
気温	(℃)	6.1	5.3	5.5	6.3	10.2	9.3
水温	(℃)	7.7	8.1	8.6	7.1	6.6	6.7
残留塩素	(mg/L)	0.86	0.77	0.71	0.91	0.54	0.60
一般細菌	(個/mL)	0	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン	(mg/L)	21.6	17.8	17.8	17.3	15.5	11.7
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.9	0.7	0.9	0.6	0.5	0.7
pH値		6.9	7.0	6.9	7.1	7.2	7.4
味		な し	な し	な し	な し	な し	な し
臭気		な し	な し	な し	な し	な し	な し
色度	(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名 ＼ 採水地点 / 採水年月日		石巻市 石生地区 令和6年3月4日	石巻市 波板地区 令和6年3月4日	石巻市 水浜地区 令和6年3月4日	石巻市 呉壺地区 令和6年3月4日	石巻市 桑浜地区 令和6年3月4日	石巻市 大原地区 令和6年3月13日
天候（前日/当日）		晴 ／ 晴	晴 ／ 晴	晴 ／ 晴	晴 ／ 晴	晴 ／ 晴	雨 ／ 晴
気温	(℃)	5.5	7.9	4.3	8.4	5.7	7.0
水温	(℃)	8.0	8.3	6.7	7.4	7.8	8.9
残留塩素	(mg/L)	0.32	0.79	0.71	0.73	0.65	0.70
一般細菌	(個/mL)	0	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン	(mg/L)	13.2	9.4	9.3	10.3	9.1	18.6
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.4	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	0.5
pH値		7.3	7.4	7.4	7.5	7.6	7.2
味		な し	な し	な し	な し	な し	な し
臭気		な し	な し	な し	な し	な し	な し
色度	(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名 ＼ 採水地点 / 採水年月日		石巻市 鮫浦地区 令和6年3月13日	石巻市 寄磯地区 令和6年3月13日	石巻市 鮎川地区 令和6年3月13日	石巻市 網地島地区 令和6年3月13日	石巻市 新山地区 令和6年3月13日	石巻市 泊地区 令和6年3月13日
天候（前日/当日）		雨 ／ 晴	雨 ／ 晴	雨 ／ 晴	雨 ／ 晴	雨 ／ 晴	雨 ／ 晴
気温	(℃)	5.0	6.0	5.0	6.2	7.0	6.0
水温	(℃)	8.1	8.8	9.3	7.5	6.9	7.5
残留塩素	(mg/L)	0.63	0.88	0.77	0.60	0.72	0.77
一般細菌	(個/mL)	0	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン	(mg/L)	17.9	32.4	26.6	24.7	17.0	17.1
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.4	0.4	0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		7.3	7.7	7.5	7.6	7.6	7.2
味		な し	な し	な し	な し	な し	な し
臭気		な し	な し	な し	な し	な し	な し
色度	(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1