令和6年4月定期給水栓水水質検査結果

項目名 ＼ 採水地点 / 採水年月日		石巻市 泉町地区 令和6年4月16日	石巻市 鷲ノ巣地区 令和6年4月16日	石巻市 魚町地区 令和6年4月23日	石巻市 志ノ畑地区 令和6年4月23日	石巻市 小網倉地区 令和6年4月23日	石巻市 田代浜地区 令和6年4月23日
天候（前日/当日）		晴 ／ 晴	晴 ／ 晴	晴 ／ 曇	晴 ／ 曇	晴 ／ 曇	晴 ／ 曇
気温	(℃)	17.7	17.4	14.7	13.6	15.8	14.9
水温	(℃)	14.3	13.5	14.8	15.5	18.4	14.4
残留塩素	(mg/L)	0.72	0.84	1.06	0.79	0.85	0.71
一般細菌	(個/mL)	0	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン	(mg/L)	17.5	17.8	14.5	14.7	16.8	18.0
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.6	0.5	<0.3	<0.3	0.3	0.5
pH値		7.2	7.0	7.1	7.2	7.4	7.4
味		な し	な し	な し	な し	な し	な し
臭気		な し	な し	な し	な し	な し	な し
色度	(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名 ＼ 採水地点 / 採水年月日		東松島市 牛網地区 令和6年4月16日	東松島市 上下堤地区 令和6年4月16日	東松島市 月浜地区 令和6年4月16日	石巻市 北村地区 令和6年4月3日	石巻市 北境地区 令和6年4月22日	石巻市 倉埣地区 令和6年4月22日
天候（前日/当日）		晴 ／ 晴	晴 ／ 晴	晴 ／ 晴	晴 ／ 曇	晴 ／ 晴	晴 ／ 晴
気温	(℃)	17.0	20.5	18.8	10.4	19.6	16.6
水温	(℃)	13.9	14.9	17.0	10.7	15.1	13.8
残留塩素	(mg/L)	1.03	0.78	0.77	0.80	0.87	0.68
一般細菌	(個/mL)	0	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン	(mg/L)	16.6	18.6	18.4	18.8	11.5	7.6
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	<0.3	0.6	0.5	0.9	<0.3	0.5
pH値		7.1	7.1	7.0	6.9	7.1	7.2
味		な し	な し	な し	な し	な し	な し
臭気		な し	な し	な し	な し	な し	な し
色度	(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名 ＼ 採水地点 / 採水年月日		石巻市 石生地区 令和6年4月15日	石巻市 波板地区 令和6年4月8日	石巻市 水浜地区 令和6年4月8日	石巻市 呉壺地区 令和6年4月8日	石巻市 桑浜地区 令和6年4月8日	石巻市 大原地区 令和6年4月17日
天候（前日/当日）		晴 ／ 晴	晴 ／ 雨	晴 ／ 雨	晴 ／ 雨	晴 ／ 雨	晴 ／ 曇
気温	(℃)	19.4	18.5	16.7	19.0	18.2	18.0
水温	(℃)	13.0	13.5	12.4	11.7	11.3	17.7
残留塩素	(mg/L)	0.38	0.79	0.70	0.93	0.72	0.76
一般細菌	(個/mL)	0	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン	(mg/L)	12.2	9.2	9.3	10.4	9.9	17.0
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4
pH値		7.3	7.8	7.5	7.5	7.6	7.2
味		な し	な し	な し	な し	な し	な し
臭気		な し	な し	な し	な し	な し	な し
色度	(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名 ＼ 採水地点 / 採水年月日		石巻市 鮫浦地区 令和6年4月17日	石巻市 寄磯地区 令和6年4月17日	石巻市 鮎川地区 令和6年4月17日	石巻市 網地島地区 令和6年4月17日	石巻市 新山地区 令和6年4月17日	石巻市 泊地区 令和6年4月17日
天候（前日/当日）		晴 ／ 曇	晴 ／ 曇	晴 ／ 曇	晴 ／ 曇	晴 ／ 曇	晴 ／ 曇
気温	(℃)	18.0	19.0	18.0	15.9	19.0	17.0
水温	(℃)	17.3	18.7	18.6	15.2	15.5	14.8
残留塩素	(mg/L)	0.64	0.88	0.74	0.60	0.70	0.69
一般細菌	(個/mL)	0	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン	(mg/L)	17.0	27.4	24.7	24.9	16.9	17.3
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.5	0.6	0.4	0.4	0.3	<0.3
pH値		7.2	7.6	7.4	7.6	7.7	7.2
味		な し	な し	な し	な し	な し	な し
臭気		な し	な し	な し	な し	な し	な し
色度	(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1