令和6年５月定期給水栓水水質検査結果

項目名 ＼ 採水地点 / 採水年月日		石巻市 泉町地区 令和6年5月8日	石巻市 鷲ノ巣地区 令和6年5月8日	石巻市 魚町地区 令和6年5月22日	石巻市 志ノ畑地区 令和6年5月22日	石巻市 小網倉地区 令和6年5月22日	石巻市 田代浜地区 令和6年5月22日
天候（前日/当日）		雨 ／ 晴	雨 ／ 晴	雨 ／ 晴	雨 ／ 晴	雨 ／ 晴	雨 ／ 晴
気温	(℃)	19.4	18.5	20.4	20.4	19.4	21.1
水温	(℃)	17.8	17.6	18.6	18.6	21.0	17.2
残留塩素	(mg/L)	0.70	0.84	0.71	0.49	0.71	0.74
一般細菌	(個/mL)	0	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン	(mg/L)	15.7	16.7	19.9	20.0	19.1	18.3
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.5	0.4	0.9	0.9	0.7	0.6
pH値		7.2	7.0	7.0	7.0	7.6	7.6
味		な し	な し	な し	な し	な し	な し
臭気		な し	な し	な し	な し	な し	な し
色度	(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名 ＼ 採水地点 / 採水年月日		東松島市 牛網地区 令和6年5月8日	東松島市 上下堤地区 令和6年5月8日	東松島市 月浜地区 令和6年5月8日	石巻市 北村地区 令和6年5月15日	石巻市 北境地区 令和6年5月20日	石巻市 倉埣地区 令和6年5月20日
天候（前日/当日）		雨 ／ 晴	雨 ／ 晴	雨 ／ 晴	晴 ／ 晴	晴 ／ 雨	曇 ／ 雨
気温	(℃)	16.4	18.5	14.7	18.0	17.4	16.0
水温	(℃)	17.9	18.0	20.7	17.8	18.4	16.7
残留塩素	(mg/L)	0.90	0.78	0.66	0.75	0.62	0.50
一般細菌	(個/mL)	0	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン	(mg/L)	18.3	16.1	15.4	18.4	14.8	10.8
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.5	0.4	0.4	0.7	0.8	0.9
pH値		7.0	7.2	7.2	7.0	7.2	7.2
味		な し	な し	な し	な し	な し	な し
臭気		な し	な し	な し	な し	な し	な し
色度	(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名 ＼ 採水地点 / 採水年月日		石巻市 石生地区 令和6年5月13日	石巻市 波板地区 令和6年5月7日	石巻市 水浜地区 令和6年5月7日	石巻市 呉壺地区 令和6年5月7日	石巻市 桑浜地区 令和6年5月7日	石巻市 大原地区 令和6年5月15日
天候（前日/当日）		曇 ／ 雨	曇 ／ 曇	曇 ／ 曇	曇 ／ 曇	曇 ／ 曇	晴 ／ 晴
気温	(℃)	17.5	18.9	18.8	19.8	19.1	19.0
水温	(℃)	17.2	17.9	20.0	15.1	15.6	19.5
残留塩素	(mg/L)	0.29	0.79	0.73	0.71	0.57	0.74
一般細菌	(個/mL)	0	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン	(mg/L)	12.1	9.0	9.0	10.1	9.3	16.7
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.5	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4
pH値		7.3	7.6	7.5	7.6	7.7	7.2
味		な し	な し	な し	な し	な し	な し
臭気		な し	な し	な し	な し	な し	な し
色度	(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名 ＼ 採水地点 / 採水年月日		石巻市 鮫浦地区 令和6年5月15日	石巻市 寄磯地区 令和6年5月15日	石巻市 鮎川地区 令和6年5月15日	石巻市 網地島地区 令和6年5月15日	石巻市 新山地区 令和6年5月15日	石巻市 泊地区 令和6年5月15日
天候（前日/当日）		晴 ／ 晴	晴 ／ 晴	晴 ／ 晴	晴 ／ 晴	晴 ／ 晴	晴 ／ 晴
気温	(℃)	23.0	20.0	17.0	15.5	21.0	20.0
水温	(℃)	19.6	20.9	21.1	16.9	16.7	16.4
残留塩素	(mg/L)	0.60	0.96	0.74	0.60	0.80	0.69
一般細菌	(個/mL)	0	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン	(mg/L)	16.3	29.7	25.2	25.2	17.3	18.3
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.4	0.4	0.3	0.4	0.6	<0.3
pH値		7.2	7.7	7.5	7.7	7.7	7.3
味		な し	な し	な し	な し	な し	な し
臭気		な し	な し	な し	な し	な し	な し
色度	(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1