令和6年6月定期給水栓水水質検査結果

項目名 ＼ 採水地点 / 採水年月日		石巻市 泉町地区 令和6年6月11日	石巻市 鷲ノ巣地区 令和6年6月11日	石巻市 魚町地区 令和6年6月25日	石巻市 志ノ畑地区 令和6年6月25日	石巻市 小網倉地区 令和6年6月25日	石巻市 田代浜地区 令和6年6月25日
天候（前日/当日）		曇 ／ 晴	曇 ／ 晴	晴 ／ 曇	晴 ／ 曇	晴 ／ 曇	晴 ／ 曇
気温	(℃)	24.3	23.4	27.3	25.9	26.0	25.5
水温	(℃)	19.6	19.6	24.2	23.0	24.9	21.2
残留塩素	(mg/L)	0.71	0.73	0.66	0.18	0.44	0.73
一般細菌	(個/mL)	0	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン	(mg/L)	17.7	19.0	22.1	22.7	21.3	20.6
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.9	1.1	1.2	1.1	1.0	1.1
pH値		7.1	7.0	7.1	7.2	7.7	7.7
味		な し	な し	な し	な し	な し	な し
臭気		な し	な し	な し	な し	な し	な し
色度	(度)	0.6	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名 ＼ 採水地点 / 採水年月日		東松島市 牛網地区 令和6年6月11日	東松島市 上下堤地区 令和6年6月11日	東松島市 月浜地区 令和6年6月11日	石巻市 北村地区 令和6年6月19日	石巻市 北境地区 令和6年6月17日	石巻市 倉埣地区 令和6年6月17日
天候（前日/当日）		曇 ／ 晴	曇 ／ 晴	曇 ／ 晴	晴 ／ 晴	晴 ／ 晴	晴 ／ 晴
気温	(℃)	23.2	25.6	25.1	27.8	28.5	27.0
水温	(℃)	20.5	20.9	24.0	22.0	22.8	19.6
残留塩素	(mg/L)	0.85	0.66	0.35	0.71	0.56	0.50
一般細菌	(個/mL)	0	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン	(mg/L)	19.1	20.1	20.6	21.1	16.2	11.8
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	1.0	1.3	1.4	1.0	0.9	0.9
pH値		7.0	7.1	7.1	7.2	7.4	7.3
味		な し	な し	な し	な し	な し	な し
臭気		な し	な し	な し	な し	な し	な し
色度	(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名 ＼ 採水地点 / 採水年月日		石巻市 石生地区 令和6年6月10日	石巻市 波板地区 令和6年6月3日	石巻市 水浜地区 令和6年6月3日	石巻市 呉壺地区 令和6年6月3日	石巻市 桑浜地区 令和6年6月3日	石巻市 大原地区 令和6年6月12日
天候（前日/当日）		曇 ／ 曇	雨 ／ 雨	雨 ／ 雨	雨 ／ 雨	雨 ／ 雨	晴 ／ 晴
気温	(℃)	20.5	15.4	15.5	15.4	15.6	28.0
水温	(℃)	18.8	19.3	19.8	16.8	17.4	23.8
残留塩素	(mg/L)	0.53	0.73	0.66	0.65	0.58	0.73
一般細菌	(個/mL)	0	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン	(mg/L)	13.7	9.0	8.9	9.8	9.3	18.7
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.9	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	0.7
pH値		7.4	7.6	7.4	7.6	7.8	7.3
味		な し	な し	な し	な し	な し	な し
臭気		な し	な し	な し	な し	な し	な し
色度	(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名 ＼ 採水地点 / 採水年月日		石巻市 鮫浦地区 令和6年6月12日	石巻市 寄磯地区 令和6年6月12日	石巻市 鮎川地区 令和6年6月12日	石巻市 網地島地区 令和6年6月12日	石巻市 新山地区 令和6年6月12日	石巻市 泊地区 令和6年6月12日
天候（前日/当日）		晴 ／ 晴	晴 ／ 晴	晴 ／ 晴	晴 ／ 晴	晴 ／ 晴	晴 ／ 晴
気温	(℃)	26.0	27.0	23.0	21.5	26.0	25.0
水温	(℃)	24.1	25.0	24.5	20.4	20.7	20.2
残留塩素	(mg/L)	0.55	0.80	0.69	0.60	0.67	0.69
一般細菌	(個/mL)	0	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン	(mg/L)	18.6	27.0	25.0	23.7	17.2	17.6
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.7	0.5	0.4	0.4	0.4	<0.3
pH値		7.3	7.6	7.6	7.8	7.7	7.4
味		な し	な し	な し	な し	な し	な し
臭気		な し	な し	な し	な し	な し	な し
色度	(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1