令和6年7月定期給水栓水水質検査結果

項目名 ＼ 採水地点 / 採水年月日		石巻市 泉町地区 令和6年7月2日	石巻市 鷲ノ巣地区 令和6年7月2日	石巻市 魚町地区 令和6年7月24日	石巻市 志ノ畑地区 令和6年7月24日	石巻市 小網倉地区 令和6年7月24日	石巻市 田代浜地区 令和6年7月24日
天候（前日/当日）		曇 ／ 曇	曇 ／ 曇	晴 ／ 晴	晴 ／ 晴	曇 ／ 曇	曇 ／ 曇
気温	(℃)	26.6	27.3	34.1	31.2	31.4	27.5
水温	(℃)	23.3	23.1	26.4	25.2	28.4	22.7
残留塩素	(mg/L)	0.60	0.28	0.75	0.24	0.39	0.65
一般細菌	(個/mL)	0	0	1	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン	(mg/L)	18.7	21.2	15.6	15.1	16.3	16.6
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	1.1	1.1	0.8	0.8	0.8	0.9
pH値		7.3	7.2	7.1	7.2	7.6	7.6
味		な し	な し	な し	な し	な し	な し
臭気		な し	な し	な し	な し	な し	な し
色度	(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名 ＼ 採水地点 / 採水年月日		東松島市 牛網地区 令和6年7月2日	東松島市 上下堤地区 令和6年7月2日	東松島市 月浜地区 令和6年7月2日	石巻市 北村地区 令和6年7月17日	石巻市 北境地区 令和6年7月16日	石巻市 倉埣地区 令和6年7月16日
天候（前日/当日）		曇 ／ 曇	曇 ／ 曇	曇 ／ 曇	曇 ／ 曇	晴 ／ 晴	晴 ／ 晴
気温	(℃)	25.2	25.3	28.2	25.5	24.5	28.0
水温	(℃)	23.8	23.2	26.4	23.7	24.4	22.1
残留塩素	(mg/L)	0.78	0.71	0.42	0.74	0.83	0.66
一般細菌	(個/mL)	0	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン	(mg/L)	21.3	22.2	22.8	15.6	12.2	8.8
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	1.1	1.3	1.4	0.9	0.5	0.8
pH値		7.0	7.2	7.0	6.5	7.1	7.3
味		な し	な し	な し	な し	な し	な し
臭気		な し	な し	な し	な し	な し	な し
色度	(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名 ＼ 採水地点 / 採水年月日		石巻市 石生地区 令和6年7月16日	石巻市 波板地区 令和6年7月1日	石巻市 水浜地区 令和6年7月1日	石巻市 呉壺地区 令和6年7月1日	石巻市 桑浜地区 令和6年7月1日	石巻市 大原地区 令和6年7月10日
天候（前日/当日）		晴 ／ 晴	雨 ／ 曇	雨 ／ 曇	雨 ／ 曇	雨 ／ 曇	曇 ／ 曇
気温	(℃)	23.5	22.7	25.9	23.6	25.1	27.0
水温	(℃)	22.6	22.6	25.4	20.1	19.2	25.9
残留塩素	(mg/L)	0.72	0.86	0.63	0.62	0.47	0.61
一般細菌	(個/mL)	0	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン	(mg/L)	13.9	9.1	9.2	11.6	9.3	19.6
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.8	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.6
pH値		7.2	7.5	7.3	7.5	7.7	7.2
味		な し	な し	な し	な し	な し	な し
臭気		な し	な し	な し	な し	な し	な し
色度	(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名 ＼ 採水地点 / 採水年月日		石巻市 鮫浦地区 令和6年7月10日	石巻市 寄磯地区 令和6年7月10日	石巻市 鮎川地区 令和6年7月10日	石巻市 網地島地区 令和6年7月10日	石巻市 新山地区 令和6年7月10日	石巻市 泊地区 令和6年7月10日
天候（前日/当日）		曇 ／ 曇	曇 ／ 曇	曇 ／ 曇	曇 ／ 曇	曇 ／ 曇	曇 ／ 曇
気温	(℃)	28.0	27.0	26.0	23.7	26.0	25.0
水温	(℃)	25.9	27.2	27.5	23.1	22.7	22.6
残留塩素	(mg/L)	0.32	0.85	0.70	0.50	0.70	0.62
一般細菌	(個/mL)	0	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン	(mg/L)	20.4	29.6	25.2	25.1	16.8	18.1
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.7	0.4	<0.3	0.4	0.7	<0.3
pH値		7.3	7.6	7.5	7.7	7.7	7.4
味		な し	な し	な し	な し	な し	な し
臭気		な し	な し	な し	な し	な し	な し
色度	(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1