令和6年8月定期給水栓水水質検査結果

項目名 ＼ 採水地点 / 採水年月日		石巻市 泉町地区 令和6年8月6日	石巻市 鷲ノ巣地区 令和6年8月6日	石巻市 魚町地区 令和6年8月27日	石巻市 志ノ畑地区 令和6年8月27日	石巻市 小網倉地区 令和6年8月28日	石巻市 田代浜地区 令和6年8月28日
天候（前日/当日）		曇 ／ 曇	曇 ／ 曇	曇 ／ 曇	曇 ／ 曇	曇 ／ 曇	曇 ／ 曇
気温	(℃)	31.3	30.5	28.1	28.8	29.1	28.6
水温	(℃)	26.2	26.0	27.8	26.8	29.6	24.8
残留塩素	(mg/L)	0.81	0.84	0.87	0.48	0.54	0.27
一般細菌	(個/mL)	0	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン	(mg/L)	16.4	15.4	14.2	14.7	15.2	16.3
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7
pH値		7.0	7.0	7.1	7.2	7.7	7.5
味		な し	な し	な し	な し	な し	な し
臭気		な し	な し	な し	な し	な し	な し
色度	(度)	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名 ＼ 採水地点 / 採水年月日		東松島市 牛網地区 令和6年8月6日	東松島市 上下堤地区 令和6年8月6日	東松島市 月浜地区 令和6年8月6日	石巻市 北村地区 令和6年8月6日	石巻市 北境地区 令和6年8月19日	石巻市 倉埣地区 令和6年8月19日
天候（前日/当日）		曇 ／ 曇	曇 ／ 曇	曇 ／ 曇	曇 ／ 曇	晴 ／ 晴	晴 ／ 晴
気温	(℃)	29.7	30.0	31.1	29.6	30.6	29.7
水温	(℃)	26.8	27.4	30.4	26.3	27.6	25.2
残留塩素	(mg/L)	0.89	0.90	0.66	0.99	0.73	0.30
一般細菌	(個/mL)	0	0	0	0	0	2
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン	(mg/L)	14.9	15.9	16.1	15.5	11.7	7.7
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	1.0
pH値		7.0	7.1	7.0	7.0	7.3	7.3
味		な し	な し	な し	な し	な し	な し
臭気		な し	な し	な し	な し	な し	な し
色度	(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名 ＼ 採水地点 / 採水年月日		石巻市 石生地区 令和6年8月13日	石巻市 波板地区 令和6年8月7日	石巻市 水浜地区 令和6年8月7日	石巻市 呉壺地区 令和6年8月7日	石巻市 桑浜地区 令和6年8月7日	石巻市 大原地区 令和6年8月7日
天候（前日/当日）		雨 ／ 曇	晴 ／ 曇	晴 ／ 曇	晴 ／ 曇	晴 ／ 曇	晴 ／ 晴
気温	(℃)	27.6	26.8	29.5	28.1	29.2	31.0
水温	(℃)	25.0	25.0	27.6	23.4	22.4	29.6
残留塩素	(mg/L)	0.66	0.83	0.65	0.48	0.35	0.64
一般細菌	(個/mL)	0	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン	(mg/L)	12.1	9.2	9.0	9.9	7.0	17.7
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.6	<0.3	<0.3	0.4	0.4	0.5
pH値		7.5	7.5	7.2	7.6	7.7	7.2
味		な し	な し	な し	な し	な し	な し
臭気		な し	な し	な し	な し	な し	な し
色度	(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名 ＼ 採水地点 / 採水年月日		石巻市 鮫浦地区 令和6年8月7日	石巻市 寄磯地区 令和6年8月7日	石巻市 鮎川地区 令和6年8月7日	石巻市 網地島地区 令和6年8月7日	石巻市 新山地区 令和6年8月7日	石巻市 泊地区 令和6年8月7日
天候（前日/当日）		晴 ／ 晴	晴 ／ 晴	晴 ／ 晴	晴 ／ 晴	晴 ／ 晴	晴 ／ 晴
気温	(℃)	28.0	30.0	29.0	26.2	28.0	28.0
水温	(℃)	29.4	31.1	31.0	26.5	25.7	25.6
残留塩素	(mg/L)	0.46	0.75	0.72	0.50	0.69	0.71
一般細菌	(個/mL)	0	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン	(mg/L)	17.8	29.1	23.4	24.2	17.6	18.4
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	<0.3
pH値		7.2	7.6	7.3	7.7	7.6	7.4
味		な し	な し	な し	な し	な し	な し
臭気		な し	な し	な し	な し	な し	な し
色度	(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1