令和6年11月定期給水栓水水質検査結果

項目名 ＼ 採水地点 採水年月日	石巻市 泉町地区 令和6年11月6日	石巻市 鷲ノ巣地区 令和6年11月6日	石巻市 魚町地区 令和6年11月12日	石巻市 志ノ畑地区 令和6年11月12日	石巻市 小網倉地区 令和6年11月12日	石巻市 田代浜地区 令和6年11月12日
天候（前日/当日）	晴 ／ 雨	晴 ／ 雨	晴 ／ 晴	晴 ／ 晴	晴 ／ 晴	晴 ／ 晴
気温 (℃)	9.6	10.3	16.3	14.5	17.5	11.5
水温 (℃)	17.3	18.0	16.8	18.2	19.1	16.0
残留塩素 (mg/L)	1.08	0.76	0.68	0.42	0.61	0.74
一般細菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン (mg/L)	15.5	16.6	15.5	16.7	16.7	15.8
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.7	0.8	0.7	0.7	0.8	0.7
pH値	7.5	7.4	7.2	7.3	7.4	7.3
味	なし	なし	なし	なし	なし	なし
臭気	なし	なし	なし	なし	なし	なし
色度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名 ＼ 採水地点 採水年月日	東松島市 牛網地区 令和6年11月6日	東松島市 上下堤地区 令和6年11月6日	東松島市 月浜地区 令和6年11月6日	石巻市 北村地区 令和6年11月20日	石巻市 北境地区 令和6年11月18日	石巻市 倉埣地区 令和6年11月18日
天候（前日/当日）	晴 ／ 雨	晴 ／ 雨	晴 ／ 雨	晴 ／ 晴	晴 ／ 曇	晴 ／ 曇
気温 (℃)	8.9	9.7	9.5	4.4	9.3	8.8
水温 (℃)	18.6	19.1	20.0	18.4	17.0	16.4
残留塩素 (mg/L)	0.82	0.82	0.59	0.76	0.78	0.65
一般細菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン (mg/L)	17.9	16.3	16.4	16.3	15.3	11.5
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.9	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6
pH値	7.3	7.5	7.5	7.3	7.4	7.5
味	なし	なし	なし	なし	なし	なし
臭気	なし	なし	なし	なし	なし	なし
色度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名 ＼ 採水地点 採水年月日	石巻市 石生地区 令和6年11月11日	石巻市 波板地区 令和6年11月5日	石巻市 水浜地区 令和6年11月5日	石巻市 呉壺地区 令和6年11月5日	石巻市 桑浜地区 令和6年11月5日	石巻市 大原地区 令和6年11月13日
天候（前日/当日）	晴 ／ 晴	晴 ／ 晴	晴 ／ 晴	晴 ／ 晴	晴 ／ 晴	曇 ／ 晴
気温 (℃)	17.1	13.2	14.0	15.9	16.5	16.0
水温 (℃)	16.8	17.2	17.3	17.5	16.0	18.0
残留塩素 (mg/L)	0.50	0.56	0.59	0.76	0.49	0.83
一般細菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン (mg/L)	14.3	9.0	9.0	9.8	9.8	16.9
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.6	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.5
pH値	7.6	7.4	7.4	7.6	7.8	7.2
味	なし	なし	なし	なし	なし	なし
臭気	なし	なし	なし	なし	なし	なし
色度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名 ＼ 採水地点 採水年月日	石巻市 鮫浦地区 令和6年11月13日	石巻市 寄磯地区 令和6年11月13日	石巻市 鮎川地区 令和6年11月13日	石巻市 網地島地区 令和6年11月13日	石巻市 新山地区 令和6年11月13日	石巻市 泊地区 令和6年11月13日
天候（前日/当日）	曇 ／ 晴	曇 ／ 晴	曇 ／ 晴	曇 ／ 晴	曇 ／ 晴	曇 ／ 晴
気温 (℃)	14.0	17.0	14.0	12.9	16.0	14.0
水温 (℃)	17.3	18.6	18.7	15.0	15.3	15.7
残留塩素 (mg/L)	0.81	0.61	0.88	0.50	0.73	0.79
一般細菌 (個/mL)	0	0	1	0	1	0
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン (mg/L)	16.8	16.6	23.7	24.5	17.6	21.4
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.5	0.4	<0.3	0.4	<0.3	<0.3
pH値	7.3	7.4	7.5	7.7	7.6	7.1
味	なし	なし	なし	なし	なし	なし
臭気	なし	なし	なし	なし	なし	なし
色度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1