令和6年12月定期給水栓水水質検査結果

項目名 ＼ 採水地点 / 採水年月日		石巻市 泉町地区 令和6年12月3日	石巻市 鷲ノ巣地区 令和6年12月3日	石巻市 魚町地区 令和6年12月17日	石巻市 志ノ畑地区 令和6年12月17日	石巻市 小網倉地区 令和6年12月17日	石巻市 田代浜地区 令和6年12月17日
天候（前日/当日）		晴 ／ 晴	晴 ／ 晴	晴 ／ 晴	晴 ／ 晴	晴 ／ 晴	晴 ／ 晴
気温	(℃)	9.0	9.8	5.6	6.4	5.9	3.4
水温	(℃)	11.0	13.4	9.4	12.1	11.7	10.0
残留塩素	(mg/L)	0.83	0.58	0.78	0.58	0.78	0.81
一般細菌	(個/mL)	0	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン	(mg/L)	18.6	18.5	16.5	16.5	17.1	17.6
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.6	0.8	0.6	0.6	0.6	0.7
pH値		7.3	7.1	7.1	7.2	7.4	7.5
味		な し	な し	な し	な し	な し	な し
臭気		な し	な し	な し	な し	な し	な し
色度	(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名 ＼ 採水地点 / 採水年月日		東松島市 牛網地区 令和6年12月3日	東松島市 上下堤地区 令和6年12月3日	東松島市 月浜地区 令和6年12月3日	石巻市 北村地区 令和6年12月11日	石巻市 北境地区 令和6年12月16日	石巻市 倉埣地区 令和6年12月16日
天候（前日/当日）		晴 ／ 晴	晴 ／ 晴	晴 ／ 晴	晴 ／ 晴	曇 ／ 晴	曇 ／ 晴
気温	(℃)	14.0	10.9	12.2	6.3	5.0	4.3
水温	(℃)	13.4	13.9	14.4	14.3	10.4	11.2
残留塩素	(mg/L)	0.74	0.70	0.72	0.82	0.64	0.45
一般細菌	(個/mL)	0	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン	(mg/L)	16.5	18.4	18.7	16.3	15.8	11.0
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.7	0.7	0.8	0.5	0.5	0.8
pH値		7.2	7.3	7.2	7.1	7.1	7.3
味		な し	な し	な し	な し	な し	な し
臭気		な し	な し	な し	な し	な し	な し
色度	(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名 ＼ 採水地点 / 採水年月日		石巻市 石生地区 令和6年12月9日	石巻市 波板地区 令和6年12月2日	石巻市 水浜地区 令和6年12月2日	石巻市 呉壺地区 令和6年12月2日	石巻市 桑浜地区 令和6年12月2日	石巻市 大原地区 令和6年12月11日
天候（前日/当日）		晴 ／ 晴	晴 ／ 晴	晴 ／ 晴	晴 ／ 晴	晴 ／ 晴	晴 ／ 晴
気温	(℃)	5.0	10.2	9.2	11.5	7.6	10.0
水温	(℃)	12.7	13.8	8.2	12.7	12.1	12.2
残留塩素	(mg/L)	0.42	0.76	0.60	0.65	0.57	0.83
一般細菌	(個/mL)	2	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン	(mg/L)	15.4	9.1	8.9	9.7	9.6	16.7
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.6	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4
pH値		7.3	7.6	7.5	7.6	7.7	7.2
味		な し	な し	な し	な し	な し	な し
臭気		な し	な し	な し	な し	な し	な し
色度	(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名 ＼ 採水地点 / 採水年月日		石巻市 鮫浦地区 令和6年12月11日	石巻市 寄磯地区 令和6年12月11日	石巻市 鮎川地区 令和6年12月11日	石巻市 網地島地区 令和6年12月11日	石巻市 新山地区 令和6年12月11日	石巻市 泊地区 令和6年12月11日
天候（前日/当日）		晴 ／ 晴	晴 ／ 晴	晴 ／ 晴	晴 ／ 晴	晴 ／ 晴	晴 ／ 晴
気温	(℃)	8.0	10.0	8.0	7.2	8.0	8.0
水温	(℃)	11.2	11.9	12.6	9.6	9.7	10.3
残留塩素	(mg/L)	0.82	0.72	0.82	0.50	0.69	0.82
一般細菌	(個/mL)	0	0	0	2	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン	(mg/L)	16.8	17.1	24.3	24.2	17.6	21.4
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.4	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		7.3	7.4	7.4	7.7	7.6	7.1
味		な し	な し	な し	な し	な し	な し
臭気		な し	な し	な し	な し	な し	な し
色度	(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1