令和7年1月定期給水栓水水質検査結果

項目名 ＼ 採水地点 / 採水年月日		石巻市 泉町地区 令和7年1月8日	石巻市 鷲ノ巣地区 令和07年1月8日	石巻市 魚町地区 令和7年1月21日	石巻市 志ノ畑地区 令和7年1月21日	石巻市 小網倉地区 令和7年1月21日	石巻市 田代浜地区 令和7年1月21日
天候（前日/当日）		晴 ／ 晴	晴 ／ 晴	曇 ／ 晴	曇 ／ 晴	曇 ／ 晴	曇 ／ 晴
気温	(℃)	6.0	6.8	7.3	6.5	8.8	5.6
水温	(℃)	6.0	6.2	6.5	8.6	9.2	8.5
残留塩素	(mg/L)	0.79	0.80	0.96	0.72	0.76	0.93
一般細菌	(個/mL)	0	0	0	0	0	1
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン	(mg/L)	17.9	19.8	19.7	19.5	20.2	20.3
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7
pH値		7.4	7.3	7.1	7.2	7.2	7.3
味		な し	な し	な し	な し	な し	な し
臭気		な し	な し	な し	な し	な し	な し
色度	(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名 ＼ 採水地点 / 採水年月日		東松島市 牛網地区 令和7年1月8日	東松島市 上下堤地区 令和7年1月8日	東松島市 月浜地区 令和7年1月8日	石巻市 北村地区 令和7年1月15日	石巻市 北境地区 令和7年1月20日	石巻市 倉埣地区 令和7年1月20日
天候（前日/当日）		晴 ／ 晴	晴 ／ 晴	晴 ／ 晴	晴 ／ 曇	晴 ／ 曇	晴 ／ 曇
気温	(℃)	7.2	6.2	4.8	2.8	6.5	3.4
水温	(℃)	7.9	8.6	8.3	9.5	7.8	7.1
残留塩素	(mg/L)	0.79	0.75	0.74	0.80	0.68	0.70
一般細菌	(個/mL)	0	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン	(mg/L)	18.9	19.9	20.2	19.7	17.8	13.8
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7
pH値		7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.4
味		な し	な し	な し	な し	な し	な し
臭気		な し	な し	な し	な し	な し	な し
色度	(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名 ＼ 採水地点 / 採水年月日		石巻市 石生地区 令和7年1月20日	石巻市 波板地区 令和7年1月7日	石巻市 水浜地区 令和7年1月7日	石巻市 呉壺地区 令和7年1月7日	石巻市 桑浜地区 令和7年1月7日	石巻市 大原地区 令和7年1月15日
天候（前日/当日）		晴 ／ 曇	雨 ／ 晴	雨 ／ 晴	雨 ／ 晴	雨 ／ 晴	曇 ／ 曇
気温	(℃)	7.7	8.0	7.9	10.3	6.7	4.0
水温	(℃)	7.7	8.5	4.2	7.3	7.5	8.5
残留塩素	(mg/L)	0.40	0.81	0.68	0.75	0.72	0.86
一般細菌	(個/mL)	0	0	0	2	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン	(mg/L)	18.2	9.7	9.5	10.0	9.7	18.5
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.6	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4
pH値		7.3	7.6	7.4	7.5	7.6	7.2
味		な し	な し	な し	な し	な し	な し
臭気		な し	な し	な し	な し	な し	な し
色度	(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名 ＼ 採水地点 / 採水年月日		石巻市 鮫浦地区 令和7年1月15日	石巻市 寄磯地区 令和7年1月15日	石巻市 鮎川地区 令和7年1月15日	石巻市 網地島地区 令和7年1月15日	石巻市 新山地区 令和7年1月15日	石巻市 泊地区 令和7年1月15日
天候（前日/当日）		曇 ／ 曇	曇 ／ 曇	曇 ／ 曇	曇 ／ 曇	曇 ／ 曇	曇 ／ 曇
気温	(℃)	5.0	5.0	5.0	2.9	5.0	4.0
水温	(℃)	7.6	7.8	8.7	6.8	6.4	7.1
残留塩素	(mg/L)	0.89	0.90	0.87	0.60	0.76	0.74
一般細菌	(個/mL)	0	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン	(mg/L)	18.7	18.3	27.8	26.4	18.8	23.8
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.3	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		7.3	7.5	7.4	7.6	7.6	7.1
味		な し	な し	な し	な し	な し	な し
臭気		な し	な し	な し	な し	な し	な し
色度	(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1