令和7年２月定期給水栓水水質検査結果

項目名 ＼ 採水地点 / 採水年月日		石巻市 泉町地区 令和7年2月4日	石巻市 鷲ノ巣地区 令和7年2月4日	石巻市 魚町地区 令和7年2月19日	石巻市 志ノ畑地区 令和7年2月19日	石巻市 小網倉地区 令和7年2月19日	石巻市 田代浜地区 令和7年2月19日
天候（前日/当日）		曇 ／ 晴	曇 ／ 晴	晴 ／ 晴	晴 ／ 晴	晴 ／ 晴	晴 ／ 晴
気温	(℃)	4.8	6.5	1.5	-1.0	2.3	-1.6
水温	(℃)	5.8	7.0	6.8	8.9	9.5	5.6
残留塩素	(mg/L)	0.90	0.80	0.89	0.75	0.67	0.70
一般細菌	(個/mL)	0	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン	(mg/L)	17.8	18.1	20.3	21.2	20.3	18.0
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.5	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6
pH値		7.3	7.3	7.2	7.2	7.5	7.6
味		な し	な し	な し	な し	な し	な し
臭気		な し	な し	な し	な し	な し	な し
色度	(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名 ＼ 採水地点 / 採水年月日		東松島市 牛網地区 令和7年2月4日	東松島市 上下堤地区 令和7年2月4日	東松島市 月浜地区 令和7年2月4日	石巻市 北村地区 令和7年2月12日	石巻市 北境地区 令和7年2月17日	石巻市 倉埣地区 令和7年2月17日
天候（前日/当日）		曇 ／ 晴	曇 ／ 晴	曇 ／ 晴	晴 ／ 曇	晴 ／ 曇	晴 ／ 晴
気温	(℃)	7.1	6.1	3.5	4.6	9.2	5.9
水温	(℃)	7.1	7.5	7.5	8.6	7.3	6.1
残留塩素	(mg/L)	0.80	0.80	0.84	0.79	0.67	0.59
一般細菌	(個/mL)	0	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン	(mg/L)	19.0	18.2	18.6	18.1	19.2	14.8
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5	0.7
pH値		7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.4
味		な し	な し	な し	な し	な し	な し
臭気		な し	な し	な し	な し	な し	な し
色度	(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名 ＼ 採水地点 / 採水年月日		石巻市 石生地区 令和7年2月3日	石巻市 波板地区 令和7年2月3日	石巻市 水浜地区 令和7年2月3日	石巻市 呉壺地区 令和7年2月3日	石巻市 桑浜地区 令和7年2月3日	石巻市 大原地区 令和7年2月19日
天候（前日/当日）		晴 ／ 曇	晴 ／ 曇	晴 ／ 曇	晴 ／ 曇	晴 ／ 曇	晴 ／ 晴
気温	(℃)	4.7	5.5	4.9	6.8	6.5	6.0
水温	(℃)	8.1	7.9	5.0	6.4	6.8	8.8
残留塩素	(mg/L)	0.47	0.79	0.70	0.71	0.71	0.80
一般細菌	(個/mL)	0	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン	(mg/L)	16.5	9.3	9.0	9.6	9.3	17.3
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.6	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3
pH値		7.4	7.4	7.5	7.6	7.6	7.1
味		な し	な し	な し	な し	な し	な し
臭気		な し	な し	な し	な し	な し	な し
色度	(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名 ＼ 採水地点 / 採水年月日		石巻市 鮫浦地区 令和7年2月19日	石巻市 寄磯地区 令和7年2月19日	石巻市 鮎川地区 令和7年2月19日	石巻市 網地島地区 令和7年2月19日	石巻市 新山地区 令和7年2月19日	石巻市 泊地区 令和7年2月19日
天候（前日/当日）		晴 ／ 晴	晴 ／ 晴	晴 ／ 晴	晴 ／ 晴	晴 ／ 晴	晴 ／ 晴
気温	(℃)	2.0	4.0	2.0	-0.1	3.0	1.0
水温	(℃)	7.5	8.9	8.2	6.6	5.9	6.6
残留塩素	(mg/L)	0.85	0.82	0.77	0.50	0.64	0.72
一般細菌	(個/mL)	0	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン	(mg/L)	17.1	16.7	25.0	25.0	17.8	21.4
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		7.2	7.4	7.4	7.6	7.6	7.1
味		な し	な し	な し	な し	な し	な し
臭気		な し	な し	な し	な し	な し	な し
色度	(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1