令和7年3月定期給水栓水水質検査結果

項目名 ＼ 採水地点 / 採水年月日		石巻市 泉町地区 令和7年3月4日	石巻市 鷲ノ巣地区 令和7年3月4日	石巻市 魚町地区 令和7年3月18日	石巻市 志ノ畑地区 令和7年3月18日	石巻市 小網倉地区 令和7年3月18日	石巻市 田代浜地区 令和7年3月18日
天候（前日/当日）		曇 ／ 晴	曇 ／ 晴	曇 ／ 晴	曇 ／ 晴	曇 ／ 晴	曇 ／ 晴
気温	(℃)	2.9	4.2	10.5	7.2	8.9	8.2
水温	(℃)	7.3	8.3	8.5	10.5	11.2	8.4
残留塩素	(mg/L)	0.84	0.73	0.88	0.72	0.84	0.60
一般細菌	(個/mL)	1	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン	(mg/L)	16.6	18.8	16.9	17.9	18.9	18.2
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.5	0.6	0.4	0.5	0.6	0.6
pH値		7.4	7.4	7.0	7.2	7.4	7.5
味		な し	な し	な し	な し	な し	な し
臭気		な し	な し	な し	な し	な し	な し
色度	(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名 ＼ 採水地点 / 採水年月日		東松島市 牛網地区 令和7年3月4日	東松島市 上下堤地区 令和7年3月4日	東松島市 月浜地区 令和7年3月4日	石巻市 北村地区 令和7年3月12日	石巻市 北境地区 令和7年3月10日	石巻市 倉埣地区 令和7年3月10日
天候（前日/当日）		曇 ／ 晴	曇 ／ 晴	曇 ／ 晴	晴 ／ 晴	晴 ／ 晴	晴 ／ 晴
気温	(℃)	6.5	4.0	4.0	10.2	7.0	5.4
水温	(℃)	8.2	8.6	9.3	9.6	8.4	6.8
残留塩素	(mg/L)	0.81	0.76	0.70	0.63	0.69	0.60
一般細菌	(個/mL)	0	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン	(mg/L)	16.1	19.0	18.4	19.7	18.2	11.9
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6
pH値		7.3	7.2	7.3	7.2	7.1	7.5
味		な し	な し	な し	な し	な し	な し
臭気		な し	な し	な し	な し	な し	な し
色度	(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名 ＼ 採水地点 / 採水年月日		石巻市 石生地区 令和7年3月3日	石巻市 波板地区 令和7年3月3日	石巻市 水浜地区 令和7年3月3日	石巻市 呉壺地区 令和7年3月3日	石巻市 桑浜地区 令和7年3月3日	石巻市 大原地区 令和7年3月12日
天候（前日/当日）		晴 ／ 曇	晴 ／ 曇	晴 ／ 曇	晴 ／ 曇	晴 ／ 曇	晴 ／ 晴
気温	(℃)	2.2	3.3	1.9	2.8	2.3	14.0
水温	(℃)	7.9	8.8	7.4	7.4	7.7	10.8
残留塩素	(mg/L)	0.54	0.87	0.70	0.74	0.74	0.88
一般細菌	(個/mL)	0	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン	(mg/L)	17.4	9.5	9.2	10.2	9.4	18.6
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.6	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4
pH値		7.4	7.5	7.5	7.5	7.7	7.2
味		な し	な し	な し	な し	な し	な し
臭気		な し	な し	な し	な し	な し	な し
色度	(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名 ＼ 採水地点 / 採水年月日		石巻市 鮫浦地区 令和7年3月12日	石巻市 寄磯地区 令和7年3月12日	石巻市 鮎川地区 令和7年3月12日	石巻市 網地島地区 令和7年3月12日	石巻市 新山地区 令和7年3月12日	石巻市 泊地区 令和7年3月12日
天候（前日/当日）		晴 ／ 晴	晴 ／ 晴	晴 ／ 晴	晴 ／ 晴	晴 ／ 晴	晴 ／ 晴
気温	(℃)	12.0	14.0	11.0	9.7	12.0	14.0
水温	(℃)	10.9	10.9	11.4	8.4	8.3	8.3
残留塩素	(mg/L)	0.86	0.81	0.85	0.40	0.73	0.73
一般細菌	(個/mL)	0	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン	(mg/L)	18.6	18.6	28.1	29.0	18.8	25.8
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.4	0.4	0.3	<0.3	0.4	<0.3
pH値		7.3	7.4	7.4	7.6	7.6	7.1
味		な し	な し	な し	な し	な し	な し
臭気		な し	な し	な し	な し	な し	な し
色度	(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1