

### 令和8年1月定期給水栓水水質検査結果

項目名	採水地点 採水年月日	石巻市	石巻市	石巻市	石巻市	石巻市	石巻市
		泉町地区 令和8年1月7日	篤ノ巣地区 令和8年1月7日	魚町地区 令和8年1月22日	志ノ畑地区 令和8年1月22日	小網倉地区 令和8年1月22日	田代浜地区 令和8年1月22日
天候 (前日/当日)		曇 / 晴	曇 / 晴	曇 / 晴	曇 / 晴	曇 / 晴	曇 / 晴
気温 (°C)		4.2	2.7	2.0	1.9	-0.5	-1.4
水温 (°C)		6.7	9.3	6.5	8.8	8.5	4.8
残留塩素 (mg/L)		0.80	0.85	0.90	0.80	0.83	0.71
一般細菌 (個/mL)		0	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン (mg/L)		15.7	16.8	18.7	19.2	18.7	17.2
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5
pH値		6.8	6.9	7.2	7.2	7.2	7.3
味		なし	なし	なし	なし	なし	なし
臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし
色度 (度)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度 (度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名	採水地点 採水年月日	東松島市	東松島市	東松島市	石巻市	石巻市	石巻市
		牛網地区 令和8年1月7日	上下堤地区 令和8年1月7日	月浜地区 令和8年1月7日	北村地区 令和8年1月14日	北境地区 令和8年1月13日	倉坪地区 令和8年1月19日
天候 (前日/当日)		曇 / 晴	曇 / 晴	曇 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 曇
気温 (°C)		4.7	3.2	4.4	-0.6	9.0	0.9
水温 (°C)		7.9	8.6	8.5	9.0	8.2	7.3
残留塩素 (mg/L)		0.90	0.84	0.83	0.91	0.73	0.53
一般細菌 (個/mL)		0	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン (mg/L)		16.6	17.3	17.0	17.0	15.9	12.8
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.7
pH値		7.1	7.0	7.2	7.0	7.2	7.3
味		なし	なし	なし	なし	なし	なし
臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし
色度 (度)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.8
濁度 (度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名	採水地点 採水年月日	石巻市	石巻市	石巻市	石巻市	石巻市	石巻市
		石生地区 令和8年1月13日	波板地区 令和8年1月6日	水浜地区 令和8年1月6日	呉壺地区 令和8年1月6日	桑浜地区 令和8年1月6日	寄磯地区 令和8年1月20日
天候 (前日/当日)		晴 / 晴	曇 / 晴	曇 / 晴	曇 / 晴	曇 / 晴	曇 / 曇
気温 (°C)		8.5	1.8	0.8	3.3	2.6	2.0
水温 (°C)		8.4	8.2	7.1	7.7	8.0	7.4
残留塩素 (mg/L)		0.53	0.81	0.67	0.72	0.77	0.95
一般細菌 (個/mL)		0	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン (mg/L)		16.1	9.8	9.4	10.6	9.8	17.2
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		0.5	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3
pH値		7.2	7.5	7.4	7.5	7.5	7.1
味		なし	なし	なし	なし	なし	なし
臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし
色度 (度)		0.8	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度 (度)		0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名	採水地点 採水年月日	石巻市	石巻市	石巻市	石巻市		
		鮎川地区 令和8年1月20日	網地島地区 令和8年1月22日	新山地区 令和8年1月20日	泊地区 令和8年1月20日		
天候 (前日/当日)		曇 / 曇	晴 / 晴	曇 / 曇	曇 / 曇		
気温 (°C)		2.0	1.2	3.0	2.0		
水温 (°C)		7.8	6.6	6.1	6.9		
残留塩素 (mg/L)		0.81	0.60	0.73	0.82		
一般細菌 (個/mL)		0	0	0	0		
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出		
塩化物イオン (mg/L)		24.9	20.7	20.7	18.4		
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		<0.3	<0.3	<0.3	<0.3		
pH値		7.2	7.2	7.1	7.1		
味		なし	なし	なし	なし		
臭気		なし	なし	なし	なし		
色度 (度)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		
濁度 (度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		