

令和8年3月定期給水栓水水質検査結果

項目名	採水地点	石巻市	石巻市	石巻市	石巻市	石巻市	石巻市
	採水年月日	泉町地区 令和8年3月3日	鶯ノ巣地区 令和8年3月3日	魚町地区 令和8年3月17日	志ノ畑地区 令和8年3月17日	小網倉地区 令和8年3月17日	田代浜地区 令和8年3月17日
天候 (前日/当日)		晴 / 曇	晴 / 曇	晴 / 曇	晴 / 曇	晴 / 曇	晴 / 曇
気温 (°C)		6.2	7.4	10.3	7.7	8.4	5.2
水温 (°C)		7.8	7.7	9.0	10.4	11.9	6.8
残留塩素 (mg/L)		0.89	0.69	0.74	0.70	0.89	0.75
一般細菌 (個/mL)		0	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン (mg/L)		16.0	16.4	15.5	15.5	16.3	16.0
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5
pH値		7.2	7.1	7.2	7.1	7.5	7.5
味		なし	なし	なし	なし	なし	なし
臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし
色度 (度)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度 (度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名	採水地点	東松島市	東松島市	東松島市	石巻市	石巻市	石巻市
	採水年月日	牛網地区 令和8年3月3日	上下堤地区 令和8年3月3日	月浜地区 令和8年3月3日	北村地区 令和8年3月11日	北境地区 令和8年3月9日	倉坪地区 令和8年3月16日
天候 (前日/当日)		晴 / 曇	晴 / 曇	晴 / 曇	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴
気温 (°C)		6.0	5.6	6.5	5.2	6.6	7.6
水温 (°C)		9.2	8.8	10.0	9.7	8.8	7.4
残留塩素 (mg/L)		0.78	0.70	0.63	0.68	0.69	0.63
一般細菌 (個/mL)		0	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン (mg/L)		15.5	16.8	16.6	15.5	15.0	10.8
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5
pH値		7.2	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2
味		なし	なし	なし	なし	なし	なし
臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし
色度 (度)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度 (度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名	採水地点	石巻市	石巻市	石巻市	石巻市	石巻市	石巻市
	採水年月日	石生地区 令和8年3月9日	波板地区 令和8年3月2日	水浜地区 令和8年3月2日	呉壺地区 令和8年3月2日	桑浜地区 令和8年3月2日	寄磯地区 令和8年3月4日
天候 (前日/当日)		晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	曇 / 雨
気温 (°C)		7.5	7.7	7.4	10.1	6.7	4.0
水温 (°C)		8.4	9.0	6.2	8.1	8.4	9.4
残留塩素 (mg/L)		0.50	0.71	0.54	0.67	0.73	0.73
一般細菌 (個/mL)		0	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン (mg/L)		13.9	9.7	9.3	10.4	9.8	17.1
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		0.5	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3
pH値		7.2	7.3	7.3	7.4	7.5	7.1
味		なし	なし	なし	なし	なし	なし
臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし
色度 (度)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度 (度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名	採水地点	石巻市	石巻市	石巻市	石巻市		
	採水年月日	鮎川地区 令和8年3月4日	網地島地区 令和8年3月4日	新山地区 令和8年3月4日	泊地区 令和8年3月4日		
天候 (前日/当日)		曇 / 雨	曇 / 雨	曇 / 雨	曇 / 雨		
気温 (°C)		5.0	4.3	4.0	4.0		
水温 (°C)		9.6	7.3	6.8	7.8		
残留塩素 (mg/L)		0.82	0.60	0.89	0.84		
一般細菌 (個/mL)		0	0	0	0		
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出		
塩化物イオン (mg/L)		25.7	25.8	20.0	18.8		
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		<0.3	<0.3	<0.3	0.3		
pH値		7.2	7.4	7.2	7.2		
味		なし	なし	なし	なし		
臭気		なし	なし	なし	なし		
色度 (度)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		
濁度 (度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		