令和8年6月定期給水栓水水質検査結果

項目名 ＼ 採水地点 / 採水年月日		石巻市 泉町地区 令和8年6月2日	石巻市 鷲ノ巣地区 令和8年6月2日	石巻市 魚町地区 令和8年6月24日	石巻市 志ノ畑地区 令和8年6月24日	石巻市 小網倉地区 令和8年6月24日	石巻市 田代浜地区 令和8年6月24日
天候（前日/当日）		晴 ／ 曇	晴 ／ 曇	曇 ／ 晴	曇 ／ 晴	曇 ／ 晴	曇 ／ 晴
気温	(℃)	21.0	22.1	22.0	20.5	20.9	14.0
水温	(℃)	23.7	19.6	21.3	20.7	21.2	17.9
残留塩素	(mg/L)	0.67	0.71	0.82	0.44	0.68	0.72
一般細菌	(個/mL)	0	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン	(mg/L)	18.5	17.8	18.9	19.0	18.3	18.1
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
pH値		7.1	7.0	6.9	7.0	7.6	7.6
味		な し	な し	な し	な し	な し	な し
臭気		な し	な し	な し	な し	な し	な し
色度	(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名 ＼ 採水地点 / 採水年月日		東松島市 牛網地区 令和8年6月2日	東松島市 上下堤地区 令和8年6月2日	東松島市 月浜地区 令和8年6月2日	石巻市 北村地区 令和8年6月17日	石巻市 北境地区 令和8年6月15日	石巻市 倉埣地区 令和8年6月22日
天候（前日/当日）		晴 ／ 曇	晴 ／ 曇	晴 ／ 曇	晴 ／ 晴	晴 ／ 曇	雨 ／ 雨
気温	(℃)	20.5	23.7	22.7	22.5	22.2	17.8
水温	(℃)	20.3	21.0	24.0	20.1	20.8	19.4
残留塩素	(mg/L)	0.80	0.69	0.56	0.78	0.62	0.42
一般細菌	(個/mL)	0	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン	(mg/L)	17.3	18.3	18.3	17.9	14.9	11.3
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	1.0	0.9	0.9	1.0	0.8	0.9
pH値		6.9	7.2	7.1	7.1	7.3	7.2
味		な し	な し	な し	な し	な し	な し
臭気		な し	な し	な し	な し	な し	な し
色度	(度)	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	0.7
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名 ＼ 採水地点 / 採水年月日		石巻市 石生地区 令和8年6月15日	石巻市 波板地区 令和8年6月1日	石巻市 水浜地区 令和8年6月1日	石巻市 呉壺地区 令和8年6月1日	石巻市 桑浜地区 令和8年6月1日	石巻市 寄磯地区 令和8年6月9日
天候（前日/当日）		晴 ／ 曇	晴 ／ 晴	晴 ／ 晴	晴 ／ 晴	晴 ／ 晴	曇 ／ 晴
気温	(℃)	21.5	24.5	22.7	28.8	22.6	21.0
水温	(℃)	18.5	18.8	21.7	16.4	16.3	20.3
残留塩素	(mg/L)	0.37	0.86	0.61	0.63	0.60	0.61
一般細菌	(個/mL)	0	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン	(mg/L)	15.2	9.3	9.2	10.1	9.4	18.2
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.7	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.6
pH値		7.3	7.4	7.4	7.5	7.6	7.3
味		な し	な し	な し	な し	な し	な し
臭気		な し	な し	な し	な し	な し	な し
色度	(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名 ＼ 採水地点 / 採水年月日		石巻市 鮎川地区 令和8年6月9日	石巻市 網地島地区 令和8年6月9日	石巻市 新山地区 令和8年6月9日	石巻市 泊地区 令和8年6月9日		
天候（前日/当日）		曇 ／ 晴	曇 ／ 晴	曇 ／ 晴	曇 ／ 晴		
気温	(℃)	19.0	17.2	20.0	21.0		
水温	(℃)	21.4	17.7	16.1	16.6		
残留塩素	(mg/L)	0.72	0.50	0.72	0.75		
一般細菌	(個/mL)	0	0	0	0		
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出		
塩化物イオン	(mg/L)	24.4	24.9	18.1	16.8		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.3	0.3	0.4	0.4		
pH値		7.3	7.3	7.7	7.5		
味		な し	な し	な し	な し		
臭気		な し	な し	な し	な し		
色度	(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		