令和8年7月定期給水栓水水質検査結果

項目名 ＼ 採水地点 / 採水年月日		石巻市 泉町地区 令和8年7月1日	石巻市 鷲ノ巣地区 令和8年7月1日	石巻市 魚町地区 令和8年7月22日	石巻市 志ノ畑地区 令和8年7月22日	石巻市 小網倉地区 令和8年7月22日	石巻市 田代浜地区 令和8年7月22日
天候（前日/当日）		晴 ／ 晴	晴 ／ 晴	晴 ／ 晴	晴 ／ 晴	晴 ／ 晴	晴 ／ 晴
気温	(℃)	25.2	23.5	32.1	32.0	30.3	32.7
水温	(℃)	23.7	21.2	27.8	24.3	28.2	21.4
残留塩素	(mg/L)	0.68	0.50	0.79	0.33	0.39	0.87
一般細菌	(個/mL)	0	0	1	1	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン	(mg/L)	19.0	17.4	16.3	16.5	17.8	18.2
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.8	1.0	0.8	0.9	1.0	0.9
pH値		7.1	6.9	6.9	7.0	7.5	7.5
味		な し	な し	な し	な し	な し	な し
臭気		な し	な し	な し	な し	な し	な し
色度	(度)	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名 ＼ 採水地点 / 採水年月日		東松島市 牛網地区 令和8年7月1日	東松島市 上下堤地区 令和8年7月1日	東松島市 月浜地区 令和8年7月1日	石巻市 北村地区 令和8年7月8日	石巻市 北境地区 令和8年7月13日	石巻市 倉埣地区 令和8年7月21日
天候（前日/当日）		晴 ／ 晴	晴 ／ 晴	晴 ／ 晴	晴 ／ 晴	雨 ／ 晴	晴 ／ 晴
気温	(℃)	24.1	26.5	27.4	26.4	28.3	31.2
水温	(℃)	22.1	22.3	25.3	22.1	23.9	22.0
残留塩素	(mg/L)	0.85	0.66	0.41	0.73	0.51	0.34
一般細菌	(個/mL)	0	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン	(mg/L)	17.1	17.7	18.0	17.2	15.3	8.4
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.9
pH値		6.9	7.0	7.0	7.1	7.4	7.1
味		な し	な し	な し	な し	な し	な し
臭気		な し	な し	な し	な し	な し	な し
色度	(度)	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	0.6
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名 ＼ 採水地点 / 採水年月日		石巻市 石生地区 令和8年7月13日	石巻市 波板地区 令和8年7月6日	石巻市 水浜地区 令和8年7月6日	石巻市 呉壺地区 令和8年7月6日	石巻市 桑浜地区 令和8年7月6日	石巻市 寄磯地区 令和8年7月8日
天候（前日/当日）		雨 ／ 晴	曇 ／ 曇	曇 ／ 曇	曇 ／ 曇	曇 ／ 曇	晴 ／ 晴
気温	(℃)	25.7	20.9	22.0	22.6	22.3	27.0
水温	(℃)	21.2	21.2	22.3	21.0	17.6	25.5
残留塩素	(mg/L)	0.58	0.84	0.67	0.59	0.53	0.46
一般細菌	(個/mL)	0	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン	(mg/L)	13.7	9.3	9.5	10.6	10.0	18.9
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.7	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.7
pH値		7.4	7.3	7.3	7.4	7.5	7.2
味		な し	な し	な し	な し	な し	な し
臭気		な し	な し	な し	な し	な し	な し
色度	(度)	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名 ＼ 採水地点 / 採水年月日		石巻市 鮎川地区 令和8年7月8日	石巻市 網地島地区 令和8年7月8日	石巻市 新山地区 令和8年7月8日	石巻市 泊地区 令和8年7月8日		
天候（前日/当日）		晴 ／ 晴	晴 ／ 晴	晴 ／ 晴	晴 ／ 晴		
気温	(℃)	26.0	22.3	27.0	26.0		
水温	(℃)	26.2	21.7	18.8	20.2		
残留塩素	(mg/L)	0.59	0.40	0.89	0.80		
一般細菌	(個/mL)	0	0	0	0		
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出		
塩化物イオン	(mg/L)	28.1	26.4	18.1	17.3		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.5	0.5	<0.3	<0.3		
pH値		7.2	7.5	7.7	7.4		
味		な し	な し	な し	な し		
臭気		な し	な し	な し	な し		
色度	(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		