令和8年8月定期給水栓水水質検査結果

項目名 ＼ 採水地点 / 採水年月日	石巻市 泉町地区 令和8年8月4日	石巻市 鷲ノ巣地区 令和8年8月4日	石巻市 魚町地区 令和8年8月18日	石巻市 志ノ畑地区 令和8年8月18日	石巻市 小網倉地区 令和8年8月18日	石巻市 田代浜地区 令和8年8月18日
天候（前日/当日）	曇 ／ 晴	曇 ／ 晴	曇 ／ 曇	曇 ／ 曇	曇 ／ 曇	曇 ／ 曇
気温 (℃)	26.2	24.3	25.3	26.6	24.2	25.6
水温 (℃)	25.1	23.2	24.3	24.1	26.7	24.3
残留塩素 (mg/L)	0.89	0.56	0.84	0.72	0.53	0.65
一般細菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン (mg/L)	18.3	15.3	14.5	15.1	16.2	16.9
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.7	0.8	0.4	0.4	0.7	0.6
pH値	7.2	6.9	6.7	6.8	7.5	7.5
味	な し	な し	な し	な し	な し	な し
臭気	な し	な し	な し	な し	な し	な し
色度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名 ＼ 採水地点 / 採水年月日	東松島市 牛網地区 令和8年8月4日	東松島市 上下堤地区 令和8年8月4日	東松島市 月浜地区 令和8年8月4日	石巻市 北村地区 令和8年8月12日	石巻市 北境地区 令和8年8月17日	石巻市 倉埣地区 令和8年8月24日
天候（前日/当日）	曇 ／ 晴	曇 ／ 晴	曇 ／ 晴	雨 ／ 曇	晴 ／ 曇	晴 ／ 晴
気温 (℃)	24.5	25.2	23.2	25.5	26.3	28.8
水温 (℃)	24.2	23.6	26.0	25.4	24.9	22.7
残留塩素 (mg/L)	0.95	0.62	0.32	0.85	0.73	0.47
一般細菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン (mg/L)	15.7	15.7	16.0	16.3	13.4	9.7
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.7	0.8	0.8	0.6	0.5	0.8
pH値	6.8	6.7	6.7	6.7	7.3	7.2
味	な し	な し	な し	な し	な し	な し
臭気	な し	な し	な し	な し	な し	な し
色度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名 ＼ 採水地点 / 採水年月日	石巻市 石生地区 令和8年8月17日	石巻市 波板地区 令和8年8月3日	石巻市 水浜地区 令和8年8月3日	石巻市 呉壺地区 令和8年8月3日	石巻市 桑浜地区 令和8年8月3日	石巻市 寄磯地区 令和8年8月17日
天候（前日/当日）	晴 ／ 曇	曇 ／ 曇	曇 ／ 曇	曇 ／ 曇	曇 ／ 曇	晴 ／ 晴
気温 (℃)	25.7	23.0	23.3	22.8	22.6	29.0
水温 (℃)	23.0	21.5	23.6	21.2	18.9	27.2
残留塩素 (mg/L)	0.67	0.69	0.52	0.46	0.51	0.84
一般細菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン (mg/L)	13.8	8.5	9.0	10.6	10.0	17.7
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5
pH値	7.4	7.2	7.3	7.4	7.5	7.2
味	な し	な し	な し	な し	な し	な し
臭気	な し	な し	な し	な し	な し	な し
色度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名 ＼ 採水地点 / 採水年月日	石巻市 鮎川地区 令和8年8月17日	石巻市 網地島地区 令和8年8月17日	石巻市 新山地区 令和8年8月17日	石巻市 泊地区 令和8年8月17日		
天候（前日/当日）	晴 ／ 晴	晴 ／ 晴	晴 ／ 晴	晴 ／ 晴		
気温 (℃)	27.0	24.1	27.0	27.0		
水温 (℃)	27.5	24.7	22.5	22.5		
残留塩素 (mg/L)	0.66	0.50	0.78	0.83		
一般細菌 (個/mL)	0	0	0	0		
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出		
塩化物イオン (mg/L)	28.0	27.6	18.7	17.4		
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.4	0.6	0.3	0.3		
pH値	7.2	7.5	7.7	7.5		
味	な し	な し	な し	な し		
臭気	な し	な し	な し	な し		
色度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		