

令和3年7月定期給水栓水水質検査結果

項目名	採水地点	石巻市	石巻市	石巻市	石巻市	石巻市	石巻市
	採水年月日	泉町地区 令和3年7月1日	鷲ノ巣地区 令和3年7月14日	魚町地区 令和3年7月14日	志ノ畑地区 令和3年7月14日	小網倉地区 令和3年7月14日	田代浜地区 令和3年7月14日
天候 (前日/当日)		晴 / 雨	晴 / 曇	晴 / 曇	晴 / 曇	晴 / 曇	晴 / 曇
気温 (°C)		20.4	22.9	22.8	23.8	22.8	23.1
水温 (°C)		22.2	21.5	23.0	21.5	23.6	20.1
残留塩素 (mg/L)		0.47	0.41	0.66	0.47	0.60	0.40
一般細菌 (個/mL)		0	1	0	1	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン (mg/L)		15.1	16.8	16.4	16.2	17.4	18.5
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		1.0	1.2	1.1	1.1	1.2	1.2
pH値		7.4	7.4	6.8	7.0	8.0	8.1
味		なし	なし	なし	なし	なし	なし
臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし
色度 (度)		0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度 (度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名	採水地点	東松島市	東松島市	東松島市	石巻市	石巻市	石巻市
	採水年月日	赤井地区 令和3年7月1日	上下堤地区 令和3年7月1日	月浜地区 令和3年7月1日	北村地区 令和3年7月7日	福地地区 令和3年7月19日	倉埜地区 令和3年7月19日
天候 (前日/当日)		晴 / 雨	晴 / 雨	晴 / 雨	晴 / 雨	晴 / 晴	晴 / 晴
気温 (°C)		22.7	21.3	20.9	21.0	31.5	27.0
水温 (°C)		23.2	22.3	24.5	22.7	20.6	21.1
残留塩素 (mg/L)		0.73	0.53	0.26	0.93	0.94	0.48
一般細菌 (個/mL)		0	0	0	0	1	1
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン (mg/L)		17.3	16.8	17.0	15.1	13.7	8.2
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		1.3	1.2	1.2	1.1	0.7	0.9
pH値		7.2	7.5	7.6	7.1	7.3	7.2
味		なし	なし	なし	なし	なし	なし
臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし
色度 (度)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7
濁度 (度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名	採水地点	石巻市	石巻市	石巻市	石巻市	石巻市	石巻市
	採水年月日	白浜地区 令和3年7月12日	石生地区 令和3年7月12日	波波地区 令和3年7月5日	水浜地区 令和3年7月5日	呉壺地区 令和3年7月5日	桑浜地区 令和3年7月5日
天候 (前日/当日)		雨 / 曇	雨 / 曇	曇 / 曇	曇 / 曇	曇 / 曇	曇 / 曇
気温 (°C)		23.5	23.9	21.5	21.4	20.9	20.2
水温 (°C)		21.1	21.1	20.9	21.0	17.6	17.3
残留塩素 (mg/L)		0.36	0.51	0.82	0.62	0.73	0.79
一般細菌 (個/mL)		0	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン (mg/L)		14.9	10.0	9.3	8.7	9.6	9.3
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		0.8	0.5	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		7.5	7.6	7.8	7.4	7.9	7.9
味		なし	なし	なし	なし	なし	なし
臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし
色度 (度)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度 (度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名	採水地点	石巻市	石巻市	石巻市	石巻市	石巻市	石巻市
	採水年月日	大原地区 令和3年7月14日	鮫浦地区 令和3年7月14日	寄磯地区 令和3年7月14日	鮎川地区 令和3年7月14日	十八成地区 令和3年7月14日	網地島地区 令和3年7月14日
天候 (前日/当日)		曇 / 曇	曇 / 曇	曇 / 曇	曇 / 曇	曇 / 曇	曇 / 曇
気温 (°C)		22.0	23.0	23.0	24.0	23.0	22.0
水温 (°C)		23.0	22.6	23.6	25.0	22.3	22.0
残留塩素 (mg/L)		0.60	0.57	0.48	0.63	0.46	0.50
一般細菌 (個/mL)		0	1	0	1	1	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン (mg/L)		17.8	17.8	25.2	24.0	20.4	19.0
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		1.0	0.4	0.9	0.4	1.0	0.8
pH値		7.4	7.4	7.6	7.4	7.1	7.7
味		なし	なし	なし	なし	なし	なし
臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし
色度 (度)		<0.5	<0.5	0.6	<0.5	0.7	<0.5
濁度 (度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名	採水地点	石巻市	石巻市				
	採水年月日	新山地区 令和3年7月14日	泊地区 令和3年7月14日				
天候 (前日/当日)		曇 / 曇	曇 / 曇				
気温 (°C)		22.0	21.5				
水温 (°C)		20.1	18.8				
残留塩素 (mg/L)		0.59	0.65				
一般細菌 (個/mL)		0	0				
大腸菌		不検出	不検出				
塩化物イオン (mg/L)		16.9	17.7				
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		0.5	0.3				
pH値		7.3	7.2				
味		なし	なし				
臭気		なし	なし				
色度 (度)		<0.5	<0.5				
濁度 (度)		<0.1	<0.1				