

### 令和3年4月定期給水栓水水質検査結果

項目名	採水地点	石巻市	石巻市	石巻市	石巻市	石巻市	石巻市
	採水年月日	泉町地区 令和3年4月6日	鶯ノ巣地区 令和3年4月6日	魚町地区 令和3年4月15日	志ノ畑地区 令和3年4月15日	小網倉地区 令和3年4月15日	田代浜地区 令和3年4月15日
天候(前日/当日)		雨 / 曇	雨 / 曇	曇 / 晴	曇 / 晴	曇 / 晴	曇 / 晴
気温(°C)		10.1	9.8	11.5	10.7	10.7	12.5
水温(°C)		12.3	11.9	11.6	12.6	14.8	10.5
残留塩素(mg/L)		0.93	0.79	1.12	1.08	0.96	0.50
一般細菌(個/mL)		0	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン(mg/L)		13.8	13.7	12.7	12.7	12.8	13.9
有機物(全有機炭素(TOC)の量)(mg/L)		0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6
pH値		7.2	7.1	6.9	7.0	7.4	7.4
味		なし	なし	なし	なし	なし	なし
臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし
色度(度)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度(度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名	採水地点	東松島市	東松島市	東松島市	石巻市	石巻市	石巻市
	採水年月日	赤井地区 令和3年4月6日	上下堤地区 令和3年4月6日	月浜地区 令和3年4月6日	北村地区 令和3年4月21日	福地地区 令和3年4月19日	倉埜地区 令和3年4月19日
天候(前日/当日)		雨 / 曇	雨 / 曇	雨 / 曇	晴 / 晴	晴 / 曇	晴 / 曇
気温(°C)		11.8	10.4	10.4	14.9	12.9	12.1
水温(°C)		12.3	12.1	13.9	12.7	10.9	10.6
残留塩素(mg/L)		1.00	0.80	0.81	0.95	1.01	0.68
一般細菌(個/mL)		0	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン(mg/L)		12.5	13.6	13.2	15.8	12.3	8.3
有機物(全有機炭素(TOC)の量)(mg/L)		0.4	0.5	0.5	0.8	0.3	0.5
pH値		7.0	7.2	7.3	6.8	7.1	7.3
味		なし	なし	なし	なし	なし	なし
臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし
色度(度)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度(度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名	採水地点	石巻市	石巻市	石巻市	石巻市	石巻市	石巻市
	採水年月日	白浜地区 令和3年4月5日	石生地区 令和3年4月5日	波波地区 令和3年4月5日	水浜地区 令和3年4月5日	呉壺地区 令和3年4月5日	桑浜地区 令和3年4月5日
天候(前日/当日)		雨 / 雨	雨 / 雨	雨 / 雨	雨 / 雨	雨 / 雨	雨 / 雨
気温(°C)		9.1	7.9	10.1	9.4	9.3	10.4
水温(°C)		12.2	11.8	13.0	12.5	13.1	12.9
残留塩素(mg/L)		0.74	0.70	0.89	0.69	0.91	0.73
一般細菌(個/mL)		0	0	0	0	3	2
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン(mg/L)		14.6	10.7	9.7	9.4	9.8	9.8
有機物(全有機炭素(TOC)の量)(mg/L)		0.4	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		7.5	7.6	7.8	7.6	7.7	7.6
味		なし	なし	なし	なし	なし	なし
臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし
色度(度)		0.6	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度(度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名	採水地点	石巻市	石巻市	石巻市	石巻市	石巻市	石巻市
	採水年月日	大原地区 令和3年4月14日	鮫浦地区 令和3年4月14日	寄磯地区 令和3年4月14日	鮎川地区 令和3年4月14日	十八成地区 令和3年4月14日	網地島地区 令和3年4月14日
天候(前日/当日)		雨 / 雨	雨 / 雨	雨 / 雨	雨 / 雨	雨 / 雨	雨 / 雨
気温(°C)		16.0	15.0	15.0	16.0	15.0	14.0
水温(°C)		13.8	14.8	15.8	16.0	13.7	12.8
残留塩素(mg/L)		0.77	0.64	0.80	0.65	0.82	0.67
一般細菌(個/mL)		0	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン(mg/L)		14.1	17.8	29.4	25.9	23.5	20.8
有機物(全有機炭素(TOC)の量)(mg/L)		0.3	<0.3	0.4	<0.3	0.4	0.4
pH値		7.3	7.3	7.9	7.5	7.2	7.6
味		なし	なし	なし	なし	なし	なし
臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし
色度(度)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度(度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名	採水地点	石巻市	石巻市				
	採水年月日	新山地区 令和3年4月14日	泊地区 令和3年4月14日				
天候(前日/当日)		雨 / 雨	雨 / 雨				
気温(°C)		16.0	17.0				
水温(°C)		12.2	12.0				
残留塩素(mg/L)		0.56	0.70				
一般細菌(個/mL)		0	0				
大腸菌		不検出	不検出				
塩化物イオン(mg/L)		17.4	18.7				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)(mg/L)		<0.3	<0.3				
pH値		7.6	7.3				
味		なし	なし				
臭気		なし	なし				
色度(度)		<0.5	<0.5				
濁度(度)		<0.1	<0.1				