

令和3年9月定期給水栓水水質検査結果

項目名	採水地点 採水年月日	石巻市 泉町地区 令和3年9月1日	石巻市 鷺ノ巣地区 令和3年9月1日	石巻市 魚町地区 令和3年9月14日	石巻市 志ノ畑地区 令和3年9月14日	石巻市 小網倉地区 令和3年9月14日	石巻市 田代浜地区 令和3年9月14日
	天候(前日/当日)		晴 / 雨	晴 / 雨	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴
気温(°C)		22.5	22.1	23.2	22.7	22.1	21.2
水温(°C)		24.9	25.1	23.4	23.2	26.2	22.2
残留塩素(mg/L)		0.70	0.32	0.82	0.70	0.71	0.40
一般細菌(個/mL)		0	0	0	1	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン(mg/L)		14.6	15.0	15.6	15.5	15.0	15.0
有機物(全有機炭素(TOC)の量)(mg/L)		0.8	0.9	0.7	0.8	0.7	0.8
pH値		7.3	7.1	7.2	7.3	7.9	7.8
味		なし	なし	なし	なし	なし	なし
臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし
色度(度)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度(度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名	採水地点 採水年月日	東松島市 赤井地区 令和3年9月1日	東松島市 上下堤地区 令和3年9月1日	東松島市 月浜地区 令和3年9月1日	石巻市 北村地区 令和3年9月8日	石巻市 福地地区 令和3年9月27日	石巻市 倉埵地区 令和3年9月27日
	天候(前日/当日)		晴 / 雨	晴 / 雨	晴 / 雨	晴 / 曇	晴 / 晴
気温(°C)		25.9	19.9	23.0	22.5	21.5	21.7
水温(°C)		25.7	25.7	27.5	24.2	21.3	21.9
残留塩素(mg/L)		0.97	0.86	0.39	0.87	0.83	0.34
一般細菌(個/mL)		2	1	1	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン(mg/L)		14.2	15.2	15.3	14.7	14.5	9.5
有機物(全有機炭素(TOC)の量)(mg/L)		0.8	0.9	0.9	0.7	0.7	0.9
pH値		7.2	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3
味		なし	なし	なし	なし	なし	なし
臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし
色度(度)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5
濁度(度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名	採水地点 採水年月日	石巻市 白浜地区 令和3年9月13日	石巻市 石生地区 令和3年9月13日	石巻市 波板地区 令和3年9月6日	石巻市 水浜地区 令和3年9月6日	石巻市 呉壺地区 令和3年9月6日	石巻市 桑浜地区 令和3年9月6日
	天候(前日/当日)		晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 曇	晴 / 曇	晴 / 曇
気温(°C)		23.7	24.4	20.3	20.3	20.0	20.9
水温(°C)		24.9	23.2	22.9	23.5	20.8	19.0
残留塩素(mg/L)		0.65	0.73	0.80	0.64	0.69	0.50
一般細菌(個/mL)		0	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン(mg/L)		13.2	10.8	9.9	9.7	10.2	9.6
有機物(全有機炭素(TOC)の量)(mg/L)		0.6	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		7.6	7.7	7.9	7.5	8.0	8.0
味		なし	なし	なし	なし	なし	なし
臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし
色度(度)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度(度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名	採水地点 採水年月日	石巻市 大原地区 令和3年9月15日	石巻市 鮫浦地区 令和3年9月15日	石巻市 寄磯地区 令和3年9月15日	石巻市 鮎川地区 令和3年9月15日	石巻市 十八成地区 令和3年9月15日	石巻市 網地島地区 令和3年9月15日
	天候(前日/当日)		曇 / 晴	曇 / 晴	曇 / 晴	曇 / 晴	曇 / 晴
気温(°C)		27.5	25.0	27.0	26.0	25.0	19.0
水温(°C)		24.5	24.8	26.3	26.3	24.0	22.3
残留塩素(mg/L)		0.79	0.64	0.52	0.67	0.58	0.50
一般細菌(個/mL)		0	1	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン(mg/L)		16.6	18.2	29.7	26.0	24.7	21.4
有機物(全有機炭素(TOC)の量)(mg/L)		0.5	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6
pH値		7.5	7.3	7.7	7.3	7.0	7.7
味		なし	なし	なし	なし	なし	なし
臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし
色度(度)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度(度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名	採水地点 採水年月日	石巻市 新山地区 令和3年9月15日	石巻市 泊地区 令和3年9月15日				
	天候(前日/当日)		曇 / 晴	曇 / 晴			
気温(°C)		25.5	25.0				
水温(°C)		21.6	22.3				
残留塩素(mg/L)		0.49	0.63				
一般細菌(個/mL)		0	0				
大腸菌		不検出	不検出				
塩化物イオン(mg/L)		18.2	19.2				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)(mg/L)		<0.3	<0.3				
pH値		7.6	7.4				
味		なし	なし				
臭気		なし	なし				
色度(度)		<0.5	<0.5				
濁度(度)		<0.1	<0.1				