

令和3年10月定期給水栓水水質検査結果

項目名	採水地点 採水年月日	石巻市 泉町地区 令和3年10月5日	石巻市 鷺ノ巣地区 令和3年10月5日	石巻市 魚町地区 令和3年10月19日	石巻市 志ノ畑地区 令和3年10月19日	石巻市 小網倉地区 令和3年10月19日	石巻市 田代浜地区 令和3年10月19日
天候(前日/当日)		晴 / 曇	晴 / 曇	晴 / 曇	晴 / 曇	晴 / 曇	晴 / 曇
気温(°C)		23.2	21.2	16.7	16.8	16.2	14.4
水温(°C)		22.3	22.6	20.2	20.3	20.4	17.1
残留塩素(mg/L)		0.70	0.44	0.67	0.58	0.77	0.50
一般細菌(個/mL)		0	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン(mg/L)		16.5	15.9	19.3	19.4	18.0	18.2
有機物(全有機炭素(TOC)の量)(mg/L)		0.9	0.7	1.0	1.0	0.8	0.8
pH値		7.5	7.2	7.0	7.0	7.8	7.7
味		なし	なし	なし	なし	なし	なし
臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし
色度(度)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度(度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名	採水地点 採水年月日	東松島市 赤井地区 令和3年10月5日	東松島市 上下堤地区 令和3年10月5日	東松島市 月浜地区 令和3年10月5日	石巻市 北村地区 令和3年10月13日	石巻市 福地地区 令和3年10月25日	石巻市 倉埵地区 令和3年10月25日
天候(前日/当日)		晴 / 曇	晴 / 曇	晴 / 曇	雨 / 雨	晴 / 曇	曇 / 曇
気温(°C)		21.7	23.4	23.0	16.1	17.5	15.2
水温(°C)		22.4	23.2	24.8	21.4	17.3	18.1
残留塩素(mg/L)		0.77	0.77	0.43	0.88	0.89	0.32
一般細菌(個/mL)		0	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン(mg/L)		19.6	15.7	15.9	16.8	15.8	10.3
有機物(全有機炭素(TOC)の量)(mg/L)		1.3	0.8	0.7	0.7	0.7	0.9
pH値		7.1	7.6	7.6	7.4	7.5	7.6
味		なし	なし	なし	なし	なし	なし
臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし
色度(度)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7
濁度(度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名	採水地点 採水年月日	石巻市 白浜地区 令和3年10月11日	石巻市 石生地区 令和3年10月11日	石巻市 波板地区 令和3年10月4日	石巻市 水浜地区 令和3年10月4日	石巻市 呉壺地区 令和3年10月4日	石巻市 桑浜地区 令和3年10月4日
天候(前日/当日)		曇 / 晴	曇 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴
気温(°C)		25.3	25.8	25.6	22.6	23.6	20.7
水温(°C)		21.4	21.9	21.2	20.7	19.8	18.8
残留塩素(mg/L)		0.19	0.64	0.83	0.55	0.73	0.57
一般細菌(個/mL)		1	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン(mg/L)		16.6	10.3	9.2	9.7	10.4	10.1
有機物(全有機炭素(TOC)の量)(mg/L)		1.1	0.5	<0.3	0.4	0.3	<0.3
pH値		7.5	7.7	7.6	7.4	8.0	7.9
味		なし	なし	なし	なし	なし	なし
臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし
色度(度)		<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
濁度(度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名	採水地点 採水年月日	石巻市 大原地区 令和3年10月13日	石巻市 鯨浦地区 令和3年10月13日	石巻市 寄磯地区 令和3年10月13日	石巻市 鮎川地区 令和3年10月13日	石巻市 十八成地区 令和3年10月13日	石巻市 網地島地区 令和3年10月13日
天候(前日/当日)		雨 / 雨	雨 / 雨	雨 / 雨	雨 / 雨	雨 / 雨	雨 / 雨
気温(°C)		17.0	18.0	18.0	18.5	17.5	15.0
水温(°C)		21.0	21.0	22.9	23.0	21.3	18.9
残留塩素(mg/L)		0.73	0.68	0.68	0.55	0.69	0.50
一般細菌(個/mL)		0	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン(mg/L)		18.6	14.4	26.8	21.4	19.0	18.8
有機物(全有機炭素(TOC)の量)(mg/L)		0.7	<0.3	0.4	0.4	0.7	0.7
pH値		7.5	7.4	7.8	7.4	7.1	7.7
味		なし	なし	なし	なし	なし	なし
臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし
色度(度)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5
濁度(度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名	採水地点 採水年月日	石巻市 新山地区 令和3年10月13日	石巻市 泊地区 令和3年10月13日				
天候(前日/当日)		雨 / 雨	雨 / 雨				
気温(°C)		17.0	18.0				
水温(°C)		19.0	19.4				
残留塩素(mg/L)		0.56	0.63				
一般細菌(個/mL)		0	0				
大腸菌		不検出	不検出				
塩化物イオン(mg/L)		15.9	18.0				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)(mg/L)		0.5	<0.3				
pH値		7.5	7.4				
味		なし	なし				
臭気		なし	なし				
色度(度)		<0.5	<0.5				
濁度(度)		<0.1	<0.1				