

令和3年11月定期給水栓水水質検査結果

項目名	採水地点 採水年月日	石巻市 泉町地区 令和3年11月9日	石巻市 鷺ノ巣地区 令和3年11月9日	石巻市 魚町地区 令和3年11月16日	石巻市 志ノ畑地区 令和3年11月16日	石巻市 小網倉地区 令和3年11月16日	石巻市 田代浜地区 令和3年11月16日
	天候(前日/当日)		曇 / 雨	曇 / 雨	曇 / 晴	曇 / 晴	曇 / 晴
気温(°C)		19.2	21.1	13.8	13.4	14.0	11.4
水温(°C)		16.7	17.6	14.9	16.2	17.4	13.5
残留塩素(mg/L)		0.79	0.55	0.93	0.77	0.77	0.30
一般細菌(個/mL)		0	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン(mg/L)		17.2	17.3	16.6	17.3	18.0	19.7
有機物(全有機炭素(TOC)の量)(mg/L)		0.6	0.8	0.8	0.8	0.8	1.1
pH値		7.4	7.4	6.7	6.7	7.7	7.6
味		なし	なし	なし	なし	なし	なし
臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし
色度(度)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7
濁度(度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名	採水地点 採水年月日	東松島市 赤井地区 令和3年11月9日	東松島市 上下堤地区 令和3年11月9日	東松島市 月浜地区 令和3年11月9日	石巻市 北村地区 令和3年11月24日	石巻市 福地地区 令和3年11月15日	石巻市 倉埜地区 令和3年11月15日
	天候(前日/当日)		曇 / 雨	曇 / 雨	曇 / 雨	晴 / 雨	晴 / 曇
気温(°C)		18.9	19.2	19.3	6.5	14.0	11.4
水温(°C)		16.7	17.0	18.4	13.2	14.6	15.6
残留塩素(mg/L)		1.02	0.69	0.55	0.99	0.83	0.26
一般細菌(個/mL)		1	0	0	1	4	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン(mg/L)		17.4	17.2	17.1	14.9	16.6	12.6
有機物(全有機炭素(TOC)の量)(mg/L)		0.7	0.8	0.8	0.6	0.9	0.9
pH値		7.3	7.4	7.5	6.9	7.4	7.6
味		なし	なし	なし	なし	なし	なし
臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし
色度(度)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6
濁度(度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名	採水地点 採水年月日	石巻市 白浜地区 令和3年11月8日	石巻市 石生地区 令和3年11月8日	石巻市 波板地区 令和3年11月8日	石巻市 水浜地区 令和3年11月8日	石巻市 呉壺地区 令和3年11月8日	石巻市 桑浜地区 令和3年11月8日
	天候(前日/当日)		晴 / 雨	晴 / 雨	晴 / 雨	晴 / 雨	晴 / 雨
気温(°C)		15.1	14.1	18.5	15.8	15.6	15.1
水温(°C)		16.8	17.2	16.7	15.0	15.3	14.1
残留塩素(mg/L)		0.50	0.60	0.83	0.64	0.80	0.62
一般細菌(個/mL)		0	0	0	1	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン(mg/L)		17.1	16.9	9.9	9.8	9.9	10.0
有機物(全有機炭素(TOC)の量)(mg/L)		0.9	0.8	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		7.4	7.7	7.8	7.5	7.9	8.0
味		なし	なし	なし	なし	なし	なし
臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし
色度(度)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度(度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名	採水地点 採水年月日	石巻市 大原地区 令和3年11月17日	石巻市 鯨浦地区 令和3年11月17日	石巻市 寄磯地区 令和3年11月17日	石巻市 鮎川地区 令和3年11月17日	石巻市 十八成地区 令和3年11月17日	石巻市 網地島地区 令和3年11月17日
	天候(前日/当日)		晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴
気温(°C)		16.0	13.0	16.0	13.0	15.0	8.0
水温(°C)		16.0	15.0	16.8	17.2	15.2	12.8
残留塩素(mg/L)		0.78	0.70	0.80	0.66	0.67	0.50
一般細菌(個/mL)		0	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン(mg/L)		17.0	15.4	28.7	23.5	22.7	21.1
有機物(全有機炭素(TOC)の量)(mg/L)		0.6	<0.3	0.5	<0.3	0.6	0.5
pH値		7.5	7.4	7.8	7.4	7.0	7.7
味		なし	なし	なし	なし	なし	なし
臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし
色度(度)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度(度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名	採水地点 採水年月日	石巻市 新山地区 令和3年11月17日	石巻市 泊地区 令和3年11月17日				
	天候(前日/当日)		晴 / 晴	晴 / 晴			
気温(°C)		14.0	13.0				
水温(°C)		13.6	14.3				
残留塩素(mg/L)		0.63	0.63				
一般細菌(個/mL)		0	0				
大腸菌		不検出	不検出				
塩化物イオン(mg/L)		17.8	18.8				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)(mg/L)		0.4	<0.3				
pH値		7.5	7.3				
味		なし	なし				
臭気		なし	なし				
色度(度)		<0.5	<0.5				
濁度(度)		<0.1	<0.1				