

令和4年10月定期給水栓水水質検査結果

項目名	採水地点 採水年月日	石巻市 泉町地区 令和4年10月4日	石巻市 鷺ノ巣地区 令和4年10月4日	石巻市 魚町地区 令和4年10月12日	石巻市 志ノ畑地区 令和4年10月12日	石巻市 小網倉地区 令和4年10月12日	石巻市 田代浜地区 令和4年10月12日
	天候(前日/当日)		曇 / 晴	曇 / 晴	晴 / 曇	晴 / 曇	晴 / 曇
気温(°C)		22.1	23.5	17.8	16.7	16.5	16.7
水温(°C)		23.0	23.2	19.4	21.1	21.7	19.2
残留塩素(mg/L)		0.88	0.56	0.56	0.33	0.79	0.40
一般細菌(個/mL)		0	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン(mg/L)		15.6	15.1	17.7	15.8	15.5	15.6
有機物(全有機炭素(TOC)の量)(mg/L)		0.7	0.7	1.2	0.8	0.7	0.7
pH値		7.2	7.1	7.1	7.4	7.8	7.8
味		なし	なし	なし	なし	なし	なし
臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし
色度(度)		0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度(度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名	採水地点 採水年月日	東松島市 赤井地区 令和4年10月4日	東松島市 上下堤地区 令和4年10月4日	東松島市 月浜地区 令和4年10月4日	石巻市 北村地区 令和4年10月19日	石巻市 福地地区 令和4年10月24日	石巻市 倉坪地区 令和4年10月24日
	天候(前日/当日)		曇 / 晴	曇 / 晴	曇 / 晴	晴 / 晴	曇 / 曇
気温(°C)		23.5	23.1	23.6	17.6	12.5	14
水温(°C)		22.4	23.7	25.0	19.7	17.9	18.9
残留塩素(mg/L)		0.95	0.79	0.41	0.86	0.88	0.41
一般細菌(個/mL)		1	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン(mg/L)		14.6	15.8	16.5	15.0	13.2	8.9
有機物(全有機炭素(TOC)の量)(mg/L)		0.7	0.8	0.8	0.7	0.5	0.7
pH値		7.3	7.5	7.5	7.0	7.4	7.5
味		なし	なし	なし	なし	なし	なし
臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし
色度(度)		<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度(度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名	採水地点 採水年月日	石巻市 石生地区 令和4年10月11日	石巻市 波板地区 令和4年10月3日	石巻市 水浜地区 令和4年10月3日	石巻市 呉壺地区 令和4年10月3日	石巻市 桑浜地区 令和4年10月3日	石巻市 大原地区 令和4年10月19日
	天候(前日/当日)		曇 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴
気温(°C)		20.5	21.3	22.7	22.7	19.7	19.0
水温(°C)		19.0	21.4	20.4	20.9	18.7	19.9
残留塩素(mg/L)		0.56	0.78	0.58	0.69	0.50	0.76
一般細菌(個/mL)		0	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン(mg/L)		13.7	9.3	8.9	9.2	9.0	17.2
有機物(全有機炭素(TOC)の量)(mg/L)		0.5	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.9
pH値		7.8	7.7	7.3	7.9	8.0	7.4
味		なし	なし	なし	なし	なし	なし
臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし
色度(度)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度(度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名	採水地点 採水年月日	石巻市 鮫浦地区 令和4年10月19日	石巻市 寄磯地区 令和4年10月19日	石巻市 鮎川地区 令和4年10月19日	石巻市 十八成地区 令和4年10月19日	石巻市 網地島地区 令和4年10月19日	石巻市 新山地区 令和4年10月19日
	天候(前日/当日)		晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴	晴 / 晴
気温(°C)		17.0	19.0	15.5	18.0	15.7	16.0
水温(°C)		19.5	21.6	22.1	20.4	18.7	17.2
残留塩素(mg/L)		0.53	0.79	0.68	0.68	0.50	0.60
一般細菌(個/mL)		0	1	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン(mg/L)		16.3	26.8	22.5	21.8	19.3	16.4
有機物(全有機炭素(TOC)の量)(mg/L)		0.3	0.5	0.3	0.8	0.6	<0.3
pH値		7.3	7.6	7.3	7.0	7.7	7.4
味		なし	なし	なし	なし	なし	なし
臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし
色度(度)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度(度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

項目名	採水地点 採水年月日	石巻市 泊地区 令和4年10月19日					
	天候(前日/当日)		晴 / 晴				
気温(°C)		15.0					
水温(°C)		17.7					
残留塩素(mg/L)		0.62					
一般細菌(個/mL)		0					
大腸菌		不検出					
塩化物イオン(mg/L)		17.4					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)(mg/L)		<0.3					
pH値		7.2					
味		なし					
臭気		なし					
色度(度)		<0.5					
濁度(度)		<0.1					